



L C I E

Accréditation  
N° 5-0014  
Portée  
disponible sur  
www.cofrac.fr




## LICENCE



APPAREILLAGE ELECTRIQUE  
DOMESTIQUE

LCIE N°: 652153

Délivrée à : <i>Delivered to:</i>	<b>LEGRAND FRANCE</b> 128, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, B.P. 523 - 87045 LIMOGES CEDEX - FRANCE
Site de fabrication : <i>Factory:</i>	<b>0002AP</b>
Produit : <i>Product:</i>	Interrupteurs pour installations électriques fixes <i>Switches for fixed-electrical installations</i>
Marque commerciale (s'il y a lieu) : <i>Trade mark (if any):</i>	
Modèle, type, référence : <i>Model, type, reference:</i>	Gamme/series PLEXO 66 Références/references : voir annexe/see annex
Caractéristiques nominales et principales : <i>Rating and principal characteristics:</i>	6 A, 10 AX, 250 V~, IP66 Voir annexe/see annex
Informations complémentaires : <i>Additional information:</i>	Mise à jour suite à évolution de la norme/ <i>update further to the evolution of the standard</i>
Le produit est conforme à : <i>The product is in conformity with:</i>	EN 60669-1:1999+A1:2002+A2:2008
Documents pris en compte : <i>Relevant documents:</i>	Rapports d'essais/test reports n° 60002281, 6003203 7-530576, 125736-652162
Annule et remplace (s'il y a lieu) : <i>Cancels and replaces (if necessary):</i>	Licence n° 60002281 du 2005-05-18

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE France organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

*On the strength of the present decision notified by LCIE France mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.*

Fontenay-aux-Roses, 2014-05-05

**Rémi HANOT**

Date de fin de validité -  
*Limit expired date:*

Responsable de Certification  
*Certification Officer*

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.  
*The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.*



LCIE  
Laboratoire Central  
des Industries Electriques  
Une société de Bureau Veritas

33, av du Général Leclerc  
BP 8  
92266 Fontenay-aux-Roses cedex  
France

Tél : +33 1 40 95 60 60  
Fax : +33 1 40 95 86 56  
contact@lcie.fr  
www.lcie.fr

Société par Actions Simplifiée  
au capital de 15 745 984 €  
RCS Nanterre B 408 363 174



**RÉFÉRENCES - CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES**  
**REFERENCES - PRINCIPAL CHARACTERISTICS**

**Interrupteurs / switches - gamme/series PLEXP 66**

Produits complets <i>One piece products</i>	Produits composables <i>Modular products</i>	Fonction <i>Pattern</i>		Caractéristiques <i>Characteristics</i>
090460	090480	6	R	10AX 250V~
090462	090482	6	RM	6A 250V~
090464	090484	2	R	10AX 250V~

R : bascule/*rocker*

RM : bascule momentanée / *momentary rocker*

**Boîtes de montage / Boxes**

Références / <i>references</i>	Nombre de postes et montage/ <i>number of gang and mounting</i>
090491 090492 090493	1 2 vertical 2 horizontal

Fonction / <i>Pattern number</i>	2, 6
Ouverture des contacts / <i>Contact opening</i>	ouverture normale <i>normal gap</i>
Degré de protection / <i>Protection degree</i>	IP66
Mode de commande / <i>Method of actuating</i>	à bascule– à contact momentané <i>rocker - momentary contact</i> Voir tableau ci-dessus/ <i>see above table</i>
Méthode de montage / <i>Method of mounting</i>	en saillie <i>surface-type</i>
Méthode d'installation / <i>Method of installation</i>	conception A / <i>design A</i>
Type des bornes / <i>Type of terminals</i>	à vis <i>screw-type</i>
Caractéristiques assignées / <i>Ratings</i>	Voir tableau ci-dessus/ <i>see above table</i>

