PAR AFNOR CERTIFICATION

NF

SYSTEME DE SECURITE INCENDIE

Certificat
Certificate

COMPOSANT NF-SSI

Nature et date de la décision
Reconduction du 7 novembre 2014
N° d'identification : DM 030 A0

Date de fin de validité du
31 décembre 2017

La Société :
LEGRAND France PYRENEES
Avenue Larribau
BP 9008
64050 PAU
France
Pour son usine de :
PAU - France

est autorisée à commercialiser le composant certifié suivant, destiné à être installé dans le(les) SSI certifié(s) NF dont les références commerciales sont listées sur le site Internet www.marque-nf.com , selon les conditions définies dans le référentiel de certification NF-SSI :

Désignation normalisée : **Déclencheur manuel d'alarme**
Référence commerciale : **38013**
Marque commerciale : **LEGRAND**
Type de produit : **A**

Ce certificat annule et remplace tout certificat antérieur.
Ce certificat atteste :
- que le produit désigné est certifié conforme aux normes NF EN 54-11:2001+A1:2006, NF S61-936 :2004 +A1 :2009 et spécifications complémentaires telles que spécifiées dans le référentiel de certification NF-SSI en vigueur ;
- que le produit est associable à un Système de Sécurité Incendie certifié NF au sens du référentiel NF-SSI en vigueur ;
- que le système qualité de la société a été évalué conformément au référentiel de certification NF-SSI en vigueur.

Il n'engage en aucun cas AFNOR Certification quant à la conformité réglementaire de l'installation dans laquelle le produit objet de ce certificat sera utilisé.

Caractéristiques certifiées :

- Mode de fonctionnement : **Conventionnel**
- Elément sensible : **Réarmable**
- Indication d'état d'alarme : **Non**
- Isolateur de court-circuit intégré : **Non**
- Type de liaison au système : **Filaire**
- Divers : **Néant**

La conformité à l'annexe ZA de la norme NF EN 54-11:2001+A1:2006 est attestée par le marquage CE apposé sur le produit conformément au Règlement Produits de Construction (EU) n° 305/2011.

Ce certificat NF est valable jusqu'au 31 décembre 2017 sous réserve des résultats des contrôles effectués par AFNOR Certification qui peut prendre toute sanction conformément aux règles générales de la marque NF et au référentiel de certification NF-SSI.

Le Directeur Général

Franck LEBEUGLE

cofrac
CERTIFICATION DE PRODUITS ET SERVICES
ACCRÉDITATION N° 5-0030 PORTÉE DISPONIBLE SUR WWW.COFRAC.FR

008 - 2014/07 -

11 rue Francis de Pressensé - 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex - France - T. +33 (0)1 41 62 80 00 - F. +33 (0)1 49 17 90 00
SAS au capital de 18 187 000 € - 479 076 002 RCS Bobigny - www.marque-nf.com

afnor CERTIFICATION