sarlam

DECLARATION DE CONFORMITE

DECLARATION OF CONFORMITY

N° A 01 / 2004

APPAREIL(S) : Encastés série KALANK CS
SAMPLE DESCRIPTION :

REFERENCE(S) : **SERIE KALANK CS : 660, 661, 662, 670, 671 et 672**
REFERENCE(S) :

CARACTERISTIQUES : Encastrés KALANK
RATED CHARACTERISTICS :

CET (CES) APPAREIL(S) EST (SONT) CONFORME(S) :
THIS (THESE) DEVICE(S) IS (ARE) IN ACCORDANCE WITH :

A la norme NF EN 60 695.2.1/1(1997), degré de sévérité 960°C / temps d'extinction < 5 secondes
La série vérifiée est conforme aux prescriptions de l'article GH.47 du règlement de sécurité contre l'incendie (température normalisée de 960°C). UTE C 12.061

Suivant rapport d'essai L.C.I.E N° 11385020 B

Cette déclaration comprend : 1 page *This declaration contains : 1 page*

Date de délivrance : 31/01/2005 Le Responsable QUALITE
Issue date :

René MONIN

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral. Toute reproduction partielle ou toutes insertions de résultats dans un texte d'accompagnement en vue de leur diffusion doit recevoir un accord préalable et formel de SARLAM. Ce document résulte d'essais effectués sur un échantillon. Il ne préjuge pas de la conformité des produits fabriqués à l'objet essayé.
This document shall not be reproduced, except in full, without the written approval of SARLAM. This document contains results related only to the items tested. It does not imply the conformity of the whole production to the items tested

SARLAM 54, rue du général de Gaulle 28240 BELHOMERT - Tél : 02 37 53 80 00 - Fax : 02 37 81 20 01