sarlam

DECLARATION DE CONFORMITE

DECLARATION OF CONFORMITY

N° A 12 / 2005

APPAREIL(S) : Applique fluorescente Série **MINILINE** .
SAMPLE DESCRIPTION :

REFERENCE(S) : **MINILINE** référence : **133 421**
REFERENCE(S) :

CARACTERISTIQUES : Applique fluorescente 1X13W classe 1 IP 20
RATED CHARACTERISTICS :

CET (CES) APPAREIL(S) EST (SONT) CONFORME(S) :
THIS (THESE) DEVICE(S) IS (ARE) IN ACCORDANCE WITH :

Au règlement de sécurité des Etablissements Recevant du Public (ERP) suivant l'arrêté du 19 novembre 2001 portant approbation de dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, publié au journal officiel de la République Française N° 32 en date du 07 février 02 page 2498.

La température du fil incandescent étant de 750° C

Tous les modèles de la gamme "MINILINE" bénéficient par extension des résultats de ces essais.

Cette déclaration comprend : 1 page — *This declaration contains : 1 page*

Date de délivrance : 11/07/2005
Issue date :

Le Responsable QUALITE

René MONIN

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral. Toute reproduction partielle ou toutes insertions de résultats dans un texte d'accompagnement en vue de leur diffusion doit recevoir un accord préalable et formel de SARLAM.
Ce document résulte d'essais effectués sur un échantillon. Il ne préjuge pas de la conformité des produits fabriqués à l'objet essayé.
This document shall not be reproduced, except in full, without the written approval of SARLAM. This document contains results related only to the items tested. It does not imply the conformity of the whole production to the items tested

SARLAM 54, rue du général de Gaulle 28240 BELHOMERT - Tél : 02 37 53 80 00 - Fax : 02 37 81 20 01