

AENOR



Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate



030/002268

AENOR certifica que | AENOR certifies that

LEGRAND GROUP ESPAÑA, S.L.

Domicilio social / Registered office CL HIERRO, 56
28850 TORREJON DE ARDOZ (Madrid - España)

Suministra el producto **Interruptor automático magnetotérmico**
Supplies the product **Circuit-Breakers for overcurrent protection for household and similar installation**

Conforme con / In compliance with UNE-EN 60898-1:2020 (EN 60898-1:2019)

Referencias Detalladas en el Anexo al Certificado
References Specified in Annex to the Certificate

Centro de producción / Production site Via delle Industrie, 12
80059 TORRE DEL GRECO (Italia)

Esquema de evaluación Este certificado se ha concedido de acuerdo con lo establecido en el
Assessment scheme Reglamento Particular de Certificación de AENOR RP 030.15.

This Certificate has been granted in accordance with AENOR Specific Rules RP 030.15.

Este certificado anula al 030/002268, de fecha 2020-05-25
This certificate supersedes 030/002268, dated 2020-05-25

Primera emisión / First issued 2017-09-28
Modificación / Modified 2024-05-24
Expiración / Validity 2029-05-24

Rafael GARCÍA MEIRO
CEO



AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com



Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate


030/002268

Anexo al Certificado Annex to Certificate

Marca comercial / Trade mark: LEGRAND

Referencia / Type Ref.	Nº de polos / No. of poles	Tensión asignada / Rated voltage	Intensidad asignada / Rated current	Poder de corte asignado (Icn) / Short circuit capacity	Poder de corte por polo (Icn1) / Individual pole capacity	Curva / Tripping current
407975	1P	230/400 V~	40 A	6000 A	4500 A	D
407976	1P	230/400 V~	50 A	6000 A	4500 A	D
407977	1P	230/400 V~	63 A	6000 A	4500 A	D
408035	2P	400 V~	40 A	6000 A	4500 A	D
408036	2P	400 V~	50 A	6000 A	4500 A	D
408037	2P	400 V~	63 A	6000 A	4500 A	D
408093	3P	400 V~	40 A	6000 A	4500 A	D
408094	3P	400 V~	50 A	6000 A	4500 A	D
408095	3P	400 V~	63 A	6000 A	4500 A	D
408151	4P	400 V~	40 A	6000 A	4500 A	D
408152	4P	400 V~	50 A	6000 A	4500 A	D
408153	4P	400 V~	63 A	6000 A	4500 A	D

Primera emisión / First issued 2017-09-28
Modificación / Modified 2024-05-24
Expiración / Validity 2029-05-24



AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com