



LCIE

Licence / License



N° : Sa 17026 / 823301

Titulaire : **LEGRAND FRANCE Pyrénées**
License Holder: AVENUE LARRIBAU – BP 9008
64050 PAU CEDEX 09
FRANCE

Site de fabrication : **LEGRAND SITEL (N° 24264)**
Factory: Technopole d'Ester - 27 avenue d'Ariane - BP 523
87045 LIMOGES Cedex
FRANCE

Produit : **Bloc Autonome d'Alarme Sonore et / ou Lumineuse**
Product: **d'Evacuation / Self Contained Audible and / or Visual Alarm Units for Emergency Evacuation**

Marque commerciale (s'il y a lieu) : legrand
Trade mark (if any):

Modèle, type, référence : 1 405 34
Model, type, reference:

Caractéristiques principales : Voir Annexe / *See Annex*
Main characteristics:

Informations complémentaires : /
Additional information:

Le produit est conforme à : NF C 48-150:2022
The product is in conformity with:

Documents pris en compte : TR n° 24517981-807231 Version 01
Relevant documents:

Annule et remplace (s'il y a lieu) : La licence / *License* Sa 17026 / 807228 du/of 11/06/2025
Cancels and replaces (if necessary): Changement de site de fabrication / *Change of factory*

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

Fontenay-aux-Roses, 07/05/2026

Date de fin de validité / *Expiry date* :

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée /

On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Jérôme REYSSON
Responsable Certification / *Certification Officer*

LABORATOIRE CENTRAL DES
NORMES
S.A.S au capital de 15,745,984 €
RCS Nanterre B 408 363 174
33 avenue du Général Leclerc
F - 92266 FONTENAY AUX ROSES

The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale / *Reproduction of this document is authorized only in its integral form*

Page 1 / 2



Caractéristiques / Characteristics :

Caractéristiques / Characteristics	Valeurs / Values
Type / Type	BAAL Sa
Tension assignée / Rated voltage	230 V
Nature du courant / Nature of supply	~
Fréquence assignée / Rated frequency	50/60 Hz
Classe de protection contre les chocs électriques / Class of protection from electric shock	II
Degré IP / IP degree	31
Degré IK / IK degree	07
Autonomie / Autonomy	72 h
Durée alarme générale / Alarm general time	5 min
Classe sonore / Sound class	/
Flux assigné / Rated lumen output	/
Nature accumulateur (Type, Nombre, Tension, Capacité) / Battery type	Ni-MH BYD 9V 200mAh réf.462202800 Ni-MH GP 200 20R8H 9V 200mAh