



LCIE

# LICENCE



**LCIE N° : T 19100 / 794732**

Titulaire :  
License Holder:

**URA**  
5 RUE JEAN NICOT  
93691 PANTIN CEDEX - FRANCE

Site de fabrication :  
Factory:

**2034BA**

Produit :  
Product:

**BAES + BAEH pour locaux à sommeil**  
**BAES + BAEH for sleeping premises**

Marque commerciale (s'il y a lieu) :  
Trade mark (if any):

**URA**

Modèle, type, référence :  
Model, type, reference:

Gamme / Serie : **URAONE**  
Références / References : **112 249V ; 113 248V**

Caractéristiques principales :  
Main characteristics:

Voir Annexe / See Annex

Informations complémentaires :  
Additional information:

/

Le produit est conforme à :  
The product is in conformity with:

NF EN IEC 60598-1:2021+A11:2022  
NF EN IEC 60598-2-22:2022  
NF EN 62034:2012  
NF C 71-800:2000  
NF C 71-805:2000  
NF C 71-820:1999  
NF 413:2006  
UTE C 71-803:2005  
UTE C 71-806:2007  
PE 110-755:2019

Documents pris en compte :  
Relevant documents:

TR N° 20408147-794733 Version : 01

Annule et remplace (s'il y a lieu) :  
Cancels and replaces (if necessary):

La licence / License T 19100 / 745204 du/of 27/04/2020. Ajout d'un fournisseur de batterie / addition of a battery supplier, Mise à jour suite à évolution de(s) norme(s)/update further to the evolution of the standard(s)

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 17/01/2025

Date de fin de validité / Expiry date:

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.  
The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.

**Julien GAUTHIER**  
Responsable Certification/Certification Officer



Accréditation  
N° 5-0014  
Portée disponible sur  
www.cofrac.fr

LCIE

Laboratoire Central des Industries Electriques  
Une société de Bureau Veritas

33 Avenue du Général Leclerc  
92260 Fontenay-aux-Roses  
FRANCE

WWW.LCIE.FR

## Annexe de la licence / Annex of license T 19100 / 794732

### Caractéristiques / Characteristics :

| Caractéristique / Characteristic                                                                                                                         | Valeur / Value                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type / Type                                                                                                                                              | 112 249V – SATI Adressable<br>113 248V - SATI Connecté                                                                                                                                                                                                                       |
| Tension assignée / Rated voltage                                                                                                                         | 230V                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Nature du courant / Nature of supply                                                                                                                     | ~                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Fréquence assignée / Rated frequency                                                                                                                     | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Puissance assignée / Rated power                                                                                                                         | 0,5W                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Classe de protection contre les chocs électriques / Class of protection from electric shock                                                              | II                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Degré IP / IP degree                                                                                                                                     | IP42                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Degré IK / IK degree                                                                                                                                     | IK07                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Flux assigné / Rated lumen output                                                                                                                        | BAES : 45 lm à 1h - BAEH : 8 lm à 5h                                                                                                                                                                                                                                         |
| Nature accumulateur (Type, Nombre, Tension, Capacité) / Battery type                                                                                     | <b>BAES :</b><br>Ni-MH 1,2V / 1,1Ah - GP GPRHC11KT021<br>Ni-MH 1,2V / 1,1Ah - BST AA1100BT<br>Ni-MH 1,2V / 1,1Ah – JYH HAA1100GTJS<br><br><b>BAEH :</b><br>Ni-MH 1,2V / 1,1Ah - GP GPRHC11KT021<br>Ni-MH 1,2V / 1,1Ah - BST AA1100BT<br>Ni-MH 1,2V / 1,1Ah – JYH HAA1100GTJS |
| Source lumineuse - Etat de fonctionnement de secours (lampes de secours) – Type, nombre / Light source - Emergency mode (emergency lamps) - Type, number | BAES : 4 LEDs<br>BAEH : 4 LEDs                                                                                                                                                                                                                                               |
| Source lumineuse - Etat de veille (lampes de veille) – Type, nombre / Light source - Normal mode (normal mode lamps) - Type, number                      | BAES : 2 LEDs<br>BAEH : 2 LEDs                                                                                                                                                                                                                                               |
| Télécommande/Remote control                                                                                                                              | Oui / Yes                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Durée de fonctionnement "Visibilité +" / "Visibility +" operating time                                                                                   | 15 min                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Autre - Other                                                                                                                                            | Visibilité +                                                                                                                                                                                                                                                                 |