



Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate



030/002667

AENOR certifica que | AENOR certifies that

LEGRAND GROUP ESPAÑA, S.L.

Domicilio social / Registered office

HIERRO, 56
28850 TORREJON DE ARDOZ (Madrid - España)

Suministra el producto
Supplies the product

**Interruptor automático magnetotérmico
Circuit-Breakers for overcurrent protection for
household and similar installation**

Conforme con / In compliance with

UNE-EN 60898-1:2020 (EN 60898-1:2019)
UNE-EN 60898-1:2020/A1:2025 (EN 60898-1:2019/A1:2024)
UNE-EN 60898-1:2020/A11:2025 (EN 60898-1:2019/A11:2024)

Referencias
References

Detalladas en el Anexo al Certificado
Specified in Annex to the Certificate

Centro de producción / Production site

159, RUE JEAN JOANNON, ZI DES TROIS MOULINS
06606 ANTIBES (Francia)

Esquema de evaluación
Assessment scheme

Este certificado se ha concedido de acuerdo con lo establecido en el
Reglamento Particular de Certificación de AENOR RP 030.15.
This Certificate has been granted in accordance with AENOR Specific
Rules RP 030.15.

Primera emisión / First issued
Expiración / Validity

2025-10-01
2030-10-01

Rafael GARCÍA MEIRO
CEO



AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com



Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate

030/002667

Anexo al Certificado Annex to Certificate

Marca comercial/ Trade mark: LEGRAND
Serie/ Series: RX

Referencia/ Type Ref.	Nº de polos/ No. of poles	Tensión asignada/ Rated voltage	Intensidad asignada/ Rated current	Poder de corte asignado (Icn)/ Short circuit capacity	Poder de corte en servicio/ Service short- circuit capacity	Poder de corte por polo (Icn1)/ Individual pole capacity	Clase de limitación de energía/ Energy limiting class	Curva/ Tripping current
434990	1P+N	230 V~	10 A	6000 A	6000 A	4500 A	3	C
434991	1P+N	230 V~	16 A	6000 A	6000 A	4500 A	3	C
434992	1P+N	230 V~	20 A	6000 A	6000 A	4500 A	3	C
434993	1P+N	230 V~	25 A	6000 A	6000 A	4500 A	3	C
434994	1P+N	230 V~	32 A	6000 A	6000 A	4500 A	3	C
434995	1P+N	230 V~	40 A	6000 A	6000 A	4500 A	3	C

Primera emisión / First issued 2025-10-01
Expiración / Validity 2030-10-01



AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com