



LCIE

LICENCE



LCIE N° : T 19097 / 794606

Titulaire :
License Holder:

URA
5 RUE JEAN NICOT;
93691 PANTIN CEDEX
France

Site de fabrication :
Factory:

2034BA

Produit :
Product:

BAES d'ambiance à diodes électroluminescentes NP
BAES for atmosphere light-emitting diode NP

Marque commerciale (s'il y a lieu) :
Trade mark (if any):

URA

Modèle, type, référence :
Model, type, reference:

Gamme URAJET
111 327V

Caractéristiques principales :
Main characteristics:

Voir Annexe / *See Annex*

Informations complémentaires :
Additional information:

/

Le produit est conforme à :
The product is in conformity with:

NF EN IEC 60598-1:2021+A11:2022
NF EN IEC 60598-2-22:2022
NF EN 62034:2012
NF C 71-801:2000
NF C 71-820:1999
UTE C 71-806:2007
NF 413:2006

Documents pris en compte :
Relevant documents:

TR n° 20403782-794608 Version 01


Annule et remplace (s'il y a lieu) :
Cancels and replaces (if necessary):

La licence / *License* T 19097 / 745216 du/of 28/04/2020. Mise à jour suite à évolution de(s) norme(s)/update further to the evolution of the standard(s)

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 05/05/2025


Jérôme REYSSON
S.A.S au capital de 15.745.984 €
13 avenue du Général Leclerc
92260 Fontenay-aux-Roses
FRANCE
Responsable Certification/Certification Officer

Date de fin de validité / *Expiry date:*

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.
The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.



LCIE
Laboratoire Central des Industries Electriques
Une société de Bureau Veritas

33 Avenue du Général Leclerc
92260 Fontenay-aux-Roses
FRANCE

WWW.LCIE.FR

Annexe de la licence / Annex of license
T 19097 / 794606

Caractéristiques / Characteristics :

Caractéristique	Valeur
Type	Sati
Tension assignée / Rated voltage	230 V~
Fréquence assignée / Rated frequency	50/60 Hz
Puissance assignée / Rated power	0,8W
Classe de protection contre les chocs électriques / Class of protection from electric shock	II
Degré IP / IP degree	55
Degré IK / IK degree	08
Flux assigné / Rated lumen output	400 lm à 1h
Nature accumulateur (Type, Nombre, Tension, Capacité) / Battery type	NiMH - 4 x 1,2V - 2Ah - GP GPRHC22ST050 NiMH - 4 x 1,2V - 2Ah - BST SC2000HT
Lampe de secours (nature, nombre) / Emergency lamp (type, number)	4 Leds
Lampe de veille (nature, nombre) / Normal lamp (type, number)	1 Led
Télécommande/Remote control	oui