

# AENOR



## Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate



030/002269

AENOR certifica que | AENOR certifies that

### LEGRAND GROUP ESPAÑA, S.L.

Domicilio social / Registered office CL HIERRO, 56  
28850 TORREJON DE ARDOZ (Madrid - España)

Suministra el producto / Supplies the product **Interruptor automático magnetotérmico  
Circuit-Breakers for overcurrent protection for  
household and similar installation**

Conforme con / In compliance with UNE-EN 60898-1:2020 (EN 60898-1:2019)

Referencias / References Detalladas en el Anexo al Certificado  
Specified in Annex to the Certificate

Centro de producción / Production site Via delle Industrie, 12  
80059 TORRE DEL GRECO (Italia)

Esquema de evaluación / Assessment scheme Este certificado se ha concedido de acuerdo con lo establecido en el  
Reglamento Particular de Certificación de AENOR RP 030.15.

This Certificate has been granted in accordance with AENOR Specific Rules RP 030.15.

Este certificado anula al 030/002269, de fecha 2021-12-02  
This certificate supersedes 030/002269, dated 2021-12-02

Primera emisión / First issued 2011-12-02  
Modificación / Modified 2024-05-24  
Expiración / Validity 2029-01-19

Rafael GARCÍA MEIRO  
CEO



**AENOR CONFÍA S.A.U.**  
Génova, 6. 28004 Madrid. España  
Tel. 91 432 60 00.- [www.aenor.com](http://www.aenor.com)



## Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate


030/002269

### Anexo al Certificado Annex to Certificate


Marca comercial / Trade mark: LEGRAND

Referencia / Type Ref.	Nº de polos / No. of poles	Tensión asignada / Rated voltage	Intensidad asignada / Rated current	Poder de corte asignado (Icn) / Short circuit capacity	Poder de corte por polo (Icn1) / Individual pole capacity	Clase de limitación de energía / Energy limiting class	Curva / Tripping current
409111	1P	230/400 V~	6 A	10000 A	6000 A	3	C
409112	1P	230/400 V~	10 A	10000 A	6000 A	3	C
409114	1P	230/400 V~	16 A	10000 A	6000 A	3	C
409115	1P	230/400 V~	20 A	10000 A	6000 A	3	C
409116	1P	230/400 V~	25 A	10000 A	6000 A	3	C
409117	1P	230/400 V~	32 A	10000 A	6000 A	3	C
409118	1P	230/400 V~	40 A	10000 A	6000 A	3	C
409119	1P	230/400 V~	50 A	10000 A	6000 A	3	C
409120	1P	230/400 V~	63 A	10000 A	6000 A	3	C
409199	2P	400 V~	6 A	10000 A	6000 A	3	C
409200	2P	400 V~	10 A	10000 A	6000 A	3	C
409202	2P	400 V~	16 A	10000 A	6000 A	3	C
409203	2P	400 V~	20 A	10000 A	6000 A	3	C
409204	2P	400 V~	25 A	10000 A	6000 A	3	C
409205	2P	400 V~	32 A	10000 A	6000 A	3	C
409206	2P	400 V~	40 A	10000 A	6000 A	3	C
409207	2P	400 V~	50 A	10000 A	6000 A	3	C
409208	2P	400 V~	63 A	10000 A	6000 A	3	C
409251	3P	400 V~	6 A	10000 A	6000 A	3	C
409252	3P	400 V~	10 A	10000 A	6000 A	3	C
409254	3P	400 V~	16 A	10000 A	6000 A	3	C
409255	3P	400 V~	20 A	10000 A	6000 A	3	C
409256	3P	400 V~	25 A	10000 A	6000 A	3	C
409257	3P	400 V~	32 A	10000 A	6000 A	3	C
409258	3P	400 V~	40 A	10000 A	6000 A	3	C
409259	3P	400 V~	50 A	10000 A	6000 A	3	C
409260	3P	400 V~	63 A	10000 A	6000 A	3	C

Primera emisión / First issued 2011-12-02  
 Modificación / Modified 2024-05-24  
 Expiración / Validity 2029-01-19



**AENOR CONFÍA S.A.U.**  
 Génova, 6. 28004 Madrid. España  
 Tel. 91 432 60 00.- [www.aenor.com](http://www.aenor.com)



## Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate

030/002269

### Anexo al Certificado Annex to Certificate

Referencia / Type Ref.	Nº de polos / No. of poles	Tensión asignada / Rated voltage	Intensidad asignada / Rated current	Poder de corte asignado (Icn) / Short circuit capacity	Poder de corte por polo (Icn1) / Individual pole capacity	Clase de limitación de energía / Energy limiting class	Curva / Tripping current
409333	4P	400 V~	6 A	10000 A	6000 A	3	C
409334	4P	400 V~	10 A	10000 A	6000 A	3	C
409336	4P	400 V~	16 A	10000 A	6000 A	3	C
409337	4P	400 V~	20 A	10000 A	6000 A	3	C
409338	4P	400 V~	25 A	10000 A	6000 A	3	C
409339	4P	400 V~	32 A	10000 A	6000 A	3	C
409340	4P	400 V~	40 A	10000 A	6000 A	3	C
409341	4P	400 V~	50 A	10000 A	6000 A	3	C
409342	4P	400 V~	63 A	10000 A	6000 A	3	C

Primera emisión / First issued 2011-12-02  
Modificación / Modified 2024-05-24  
Expiración / Validity 2029-01-19



**AENOR CONFÍA S.A.U.**  
Génova, 6. 28004 Madrid. España  
Tel. 91 432 60 00.- [www.aenor.com](http://www.aenor.com)