



L C I E

Licence / License



N° : Sa 17027 / 823301

Titulaire : **LEGRAND FRANCE Pyrénées**
License Holder: AVENUE LARRIBAU – BP 9008
64050 PAU CEDEX 09
FRANCE

Site de fabrication : **LEGRAND SITEL (N° 24264)**
Factory: Technopole d'Ester - 27 avenue d'Ariane - BP 523
87045 LIMOGES Cedex
FRANCE

Produit : **Bloc Autonome d'Alarme Sonore et / ou Lumineuse**
Product: **d'Evacuation / Self Contained Audible and / or Visual Alarm**
Units for Emergency Evacuation

Marque commerciale (s'il y a lieu) : legrand
Trade mark (if any):

Modèle, type, référence : 1 405 30
Model, type, reference:

Caractéristiques principales : Voir Annexe / *See Annex*
Main characteristics:

Informations complémentaires : /
Additional information:

Le produit est conforme à : NF C 48-150:2022
The product is in conformity with:

Documents pris en compte : TR n° 24517981-807234 Version 01
Relevant documents:

Annule et remplace (s'il y a lieu) : La licence / License Sa 17027 / 807228 du/of 11/06/2025
Cancel and replaces (if necessary): Changement de site de fabrication / Change of factory

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.
On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 07/05/2026

Date de fin de validité / *Expiry date*


:

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée /

The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.

Jérôme REYSSON

Responsable Certification/Certification Officer



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale / Reproduction of this document is authorized only in its integral form

Page 1 / 2

Accréditation
N° 5-0014
Portée
disponible sur
www.cofrac.fr



LCIE
Société par Actions Simplifiée
au capital de 15 745 984 euros
RCS Nanterre B 408 363 174

33, av du Général Leclerc
BP 8
92266 Fontenay-aux-Roses cedex

Tél: +33 1 40 95 60 60
contact@lcie.fr
www.lcie.fr

Caractéristiques / Characteristics :

| Caractéristiques / Characteristics | Valeurs / Values |
|---|---|
| Type / Type | BAAS Sa |
| Tension assignée / Rated voltage | 230 V |
| Nature du courant / Nature of supply | ~ |
| Fréquence assignée / Rated frequency | 50/60 Hz |
| Classe de protection contre les chocs électriques / Class of protection from electric shock | II |
| Degré IP / IP degree | 21 |
| Degré IK / IK degree | 07 |
| Autonomie / Autonomy | 72 h |
| Durée alarme générale / Alarm general time | 5 min |
| Classe sonore / Sound class | B |
| Flux assigné / Rated lumen output | |
| Nature accumulateur (Type, Nombre, Tension, Capacité) / Battery type | Ni-MH BYD 9V 200mAh réf.462202800 Ni-MH GP 200 20R8H – 9V / 200mAh |