



Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate



030/002663

AENOR certifica que | AENOR certifies that

LEGRAND GROUP ESPAÑA, S.L.

Domicilio social / Registered office	HIERRO, 56 28850 TORREJON DE ARDOZ (Madrid - España)
Suministra el producto Supplies the product	Interruptores automáticos tipo F y tipo B para actuar por corriente diferencial residual, sin dispositivo de protección contra sobrecorrientes incorporado, para uso domésticos y análogos Residual current operated circuit-breaker (with type F and B) without integral overcurrent protection for household and similar uses
Conforme con / In compliance with	UNE-EN 61008-1:2013 (EN 61008-1:2012) UNE-EN 61008-1:2013/A1:2015 (EN 61008-1:2012/A1:2014) UNE-EN 61008-1:2013/A2:2015 (EN 61008-1:2012/A2:2014) UNE-EN 61008-1:2013/A11:2016 (EN 61008-1:2012/A11:2015) UNE-EN 61008-1:2013/A12:2017 (EN 61008-1:2012/A12:2017) UNE-EN 61008-2-1:1996 (EN 61008-2-1:1994) UNE-EN 61008-2-1/A11:1999 (EN 61008-2-1:1994/A11:1998) UNE-EN 62423:2013 (EN 62423:2012) UNE-EN 62423:2013/A11:2022 (EN 62423:2012/A11:2021) UNE-EN 62423:2013/A12:2023 (EN 62423:2012/A12:2022)
Referencias References	Detalladas en el Anexo al Certificado Specified in Annex to the Certificate
Centro de producción / Production site	Gebze Organize Sanayi Bölgesi Ihsan Dede Cad., No:112 41480 Gebze - KOCAELI (Turquía)
Esquema de evaluación Assessment scheme	Este certificado se ha concedido de acuerdo con lo establecido en el Reglamento Particular de Certificación de AENOR RP 030.15. This Certificate has been granted in accordance with AENOR Specific Rules RP 030.15.
Primera emisión / First issued Expiración / Validity	2025-09-11 2030-09-11



Rafael GARCÍA MEIRO
CEO



Certificado AENOR de Producto
AENOR Product Certificate

030/002663

Anexo al Certificado
Annex to Certificate

Marca comercial/ Trade mark: LEGRAND
Frecuencia/ Frequency: 50 Hz
Serie/ Series: RX

Referencia/ Type Ref.	Tipo/ Type	Nº de polos/ No. of poles	Corriente asignada/ Rated current (In)	Tensión asignada/ Rated voltage (Un)	Corriente diferencial/ Rated residual current (Idn)	Poder de cierre y corte diferencial asignado/ Rated residual making and breaking capacity (Idm)	Poder de cierre y corte asignado/ Rated making and breaking capacity (Im)	Corriente condicional de cortocircuito asignada/ Rated conditional short-circuit current (Inc)	Corriente diferencial condicional de cortocircuito asignada/ Rated conditional residual short circuit current (Idc)
432056	AC	2P	25 A	230 V~	30 mA	1000 A	500 A	6000 A	6000 A
432057	AC	2P	40 A	230 V~	30 mA	1000 A	500 A	6000 A	6000 A
432059	A	2P	25 A	230 V~	30 mA	1000 A	500 A	6000 A	6000 A
432060	A	2P	40 A	230 V~	30 mA	1000 A	500 A	6000 A	6000 A
432078	F	2P	25 A	230 V~	30 mA	1000 A	500 A	6000 A	6000 A
432079	F	2P	40 A	230 V~	30 mA	1000 A	500 A	6000 A	6000 A



Primera emisión / First issued 2025-09-11
Expiración / Validity 2030-09-11

AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com