



LCIE

# LICENCE



**LCIE N° : T 24016 / 800843**

Titulaire :  
License Holder:

**LEGRAND FRANCE**  
128 AVENUE DU MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY;  
87045 LIMOGES CEDEX  
France

Site de fabrication :  
Factory:

**2034BA**

Produit :  
Product:

**BAES d'ambiance à diodes électroluminescentes NP**  
BAES for atmosphere light-emitting diode NP

Marque commerciale (s'il y a lieu) :  
Trade mark (if any):

legrand

Modèle, type, référence :  
Model, type, reference:

Gamme PLASTINOX  
0 626 70

Caractéristiques principales :  
Main characteristics:

Voir Annexe / See Annex

Informations complémentaires :  
Additional information:

/

Le produit est conforme à :  
The product is in conformity with:

NF EN IEC 60598-1:2021+A11:2022  
NF EN IEC 60598-2-22:2022  
NF EN 62034:2012  
NF C 71-801:2000  
NF C 71-820:1999  
UTE C 71-806:2007  
NF 413:2006

Documents pris en compte :  
Relevant documents:

TR n° 22306467-800844 Version 01

Annule et remplace (s'il y a lieu) :  
Cancels and replaces (if necessary):

/


En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 14/02/2025

Date de fin de validité / Expiry date:

**Didier BOURGES**  
Responsable des Opérations Certification / Manager of Certification



La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.  
The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.



Accréditation  
N° 5-0014  
Portée disponible sur  
www.cofrac.fr

LCIE  
Laboratoire Central des Industries Electriques  
Une société de Bureau Veritas

33 Avenue du Général Leclerc  
92260 Fontenay-aux-Roses  
FRANCE

WWW.LCIE.FR

## Annexe de la licence / Annex of license T 24016 / 800843

### Caractéristiques / Characteristics :

Caractéristique	Valeur
Type / Type	Ambiance Adressable
Tension assignée / Rated voltage	230V~
Nature du courant / Nature of supply	
Fréquence assignée / Rated frequency	50-60Hz
Puissance assignée / Rated power	0,7 W
Classe de protection contre les chocs électriques / Class of protection from electric shock	II
Degré IP / IP degree	IP69 (80°C) IP68 à 1,5 m / 30 min
Degré IK / IK degree	IK10
Flux assigné / Rated lumen output	450 lm à 1h
Nature accumulateur (Type, Nombre, Tension, Capacité) / Battery type	Ni-MH GP GPRHC11KT022 - 5 x 1,2 V – 1,1Ah
Source lumineuse - Etat de fonctionnement de secours (lampes de secours) – Type, nombre / Light source - Emergency mode (emergency lamps) - Type, number	4 Leds
Source lumineuse - Etat de veille (lampes de veille) – Type, nombre / Light source - Normal mode (normal mode lamps) - Type, number	1 Led
Source lumineuse combinée (état de veille ET état de fonctionnement de secours) : Oui – Non – NA / Combined light source (normal mode AND emergency mode) : Yes – No – NA	
Télécommande/Remote control	oui
Autre - Other	SATI : 2 LEDS verte et orange