

LCIE N° : NF012_4651

Titulaire :
License Holder:

LEGRAND FRANCE
128 AVENUE DU MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY
87045 LIMOGES CEDEX
FRANCE

Site de fabrication :
Factory:

N°1811AP

Produit :
Product:

Fiche DCL
DCL plug

Marque commerciale (s'il y a lieu) :
Trade mark (if any):



Modèle, type, référence :
Model, type, reference:

0 601 34

Caractéristiques principales :
Main characteristics:

Voir Annexe / *See Annex or*

Informations complémentaires :
Additional information:

/

Le produit est conforme à :
The product is in conformity with:

EN 61995-1:2008 +A1:2017 +A11:2021
EN 61995-2:2009 +A1:2017

Documents pris en compte :
Relevant documents:

TR n°22380820-801213 Version: 01

Annule et remplace (s'il y a lieu) :
Cancel and replaces (if necessary):

La licence / *License* NF012_2621 du/of 27/08/2020. Mise à jour suite à évolution de(s) norme(s)/update further to the evolution of the standard(s)

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 14/03/2025

Date de fin de validité / *Expiry date* :

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.
The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.




Julien GAUTHIER
Responsable Certification / Certification Officer

RÉFÉRENCES - CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
REFERENCES - MAIN CHARACTERISTICS

| | |
|---|---------------------------------------|
| Feuille de norme / <i>Standard sheet</i> | NF EN 61995-2 : 1-2 |
| Courant nominal / <i>Rated current (A)</i> | 6 A |
| Tension nominale / <i>Rated voltage (V)</i> | 250 V ~ |
| Raccordement du câble / <i>Connecting the cable</i> | démontable / <i>rewirable</i> |
| Type des bornes / <i>Type of terminals</i> | À vis / <i>screw-type</i> |
| Classe du luminaire / <i>Class of luminaire</i> | I |
| Degré de protection / <i>Degree of protection</i> | IP20 |
| Équipement en contacts de signaux / <i>Provision of signal contacts</i> | non-équipé / <i>without provision</i> |