



LCIE

LICENCE



LCIE N° : T 22009 / 773888

Titulaire :
License Holder:

URA
5 RUE JEAN NICOT;
93691 PANTIN CEDEX
France

Site de fabrication :
Factory:

2034BA

Produit :
Product:

BAES + BAEH pour locaux à sommeil
BAES + BAEH for sleeping premises

Marque commerciale (s'il y a lieu) :
Trade mark (if any):

URA

Modèle, type, référence :
Model, type, reference:

Uralife V - 118 248V - 118 249V

Caractéristiques principales :
Main characteristics:

Voir Annexe / See Annex

Informations complémentaires :
Additional information:

/

Le produit est conforme à :
The product is in conformity with:

NF EN 60598-1:2015+A1:2018
NF EN 60598-2-22:2014 +A1:2020
NF EN 62034:2012
NF C 71-800:2000
NF C 71-805:2000
NF C 71-820:1999
UTE C 71-803:2005
Règle d'Application n° 110-699 :2013
PE 110-755:2019
NF 413:2006

Documents pris en compte :
Relevant documents:

TR n° 13067718-773892 A/B/C Version 01

Annule et remplace (s'il y a lieu) :
Cancels and replaces (if necessary):

/

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 31/03/2022

Jérôme REYSSON
Responsable Certification/Certification Officer

Date de fin de validité / Expiry date:



La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.
The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.



Accréditation
N° 5-0014
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

LCIE

Laboratoire Central des Industries Electriques
Une société de Bureau Veritas

33 Avenue du Général Leclerc
92260 Fontenay-aux-Roses
FRANCE

WWW.LCIE.FR

Annexe de la licence / Annex of license T 22009 / 773888

Caractéristiques / Characteristics :

| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Type / Type | 118 248V connecté 118 249V adressable |
| Tension assignée / Rated voltage | 230V~ |
| Fréquence assignée / Rated frequency | 50/60 Hz |
| Puissance assignée / Rated power | 0,9W |
| Classe de protection contre les chocs électriques / Class of protection from electric shock | II |
| Degré IP / IP degree | 43 |
| Degré IK / IK degree | 07 |
| Flux assigné / Rated lumen output | BAES : 45 lm à 1h BAEH : 8 lm à 5h |
| Nature accumulateur (Type, Nombre, Tension, Capacité) / Battery type | BAES : 2 x LiFePO4 - BST : C00279-108-EL-IFR14500E600-1S1P 3,2V / 0,6Ah BAES : 2 x LiFePO4 - JYH : LFP14500-600-1S1PJS – 3,2V / 0,6Ah BAEH : 2 x LiFePO4 - BST : C00279-108-EL-IFR14500E600-1S1P 3,2V / 0,6Ah BAEH : 2 x LiFePO4 - JYH : LFP14500-600-1S1PJS – 3,2V / 0,6Ah |
| Source lumineuse - Etat de fonctionnement de secours (lampes de secours) – Type, nombre / Light source - Emergency mode (emergency lamps) - Type, number | BAES : 16 LEDs BAEH : 2 LEDs |
| Source lumineuse - Etat de veille (lampes de veille) – Type, nombre / Light source - Normal mode (normal mode lamps) - Type, number | BAES : 16 LEDs BAEH : 2 LEDs |
| Source lumineuse combinée (état de veille ET état de fonctionnement de secours) : Oui – Non – NA / Combined light source (normal mode AND emergency mode) : Yes – No – NA | oui |
| Télécommande/Remote control | oui |
| Durée de fonctionnement "Visibilité +" / "Visibility +" operating time | 15 min |
| Autre - Other | mural |