



LCIE

Accréditation
N° 5-0014
Portée
disponible sur
www.cofrac.fr



LICENCE



LCIE N° : 677927

Délivrée à :
Delivered to:

LEGRAND FRANCE
128, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, B.P. 523 -
87045 LIMOGES CEDEX - FRANCE

Site de fabrication :
Factory:

1818AP

Produit :
Product:

Boîtes et enveloppes pour appareillage électrique
Boxes and enclosures for electrical accessories

Marque commerciale (s'il y a lieu) :
Trade mark (if any):



Modèle, type, référence :
Model, type, reference:

Gamme / *series* NILOE
Référence / *reference* : 6 639 95

Caractéristiques nominales et principales :
Rating and principal characteristics:

250 V~

Informations complémentaires :
Additional information:

Voir annexe / *see annex*

Le produit est conforme à :
The product is in conformity with:

EN 60670-1:2005
EN 60670-22:2006

Documents pris en compte :
Relevant documents:

Rapports d'essai / *test reports* n° 137916-677933, 137916-677928

Annule et remplace (s'il y a lieu) :
Cancel and replaces (if necessary):

/

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE France organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE France mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 2016-04-04

Gilles LEMONNIER
Responsable de Certification
Certification Officer

Date de fin de validité -
Limit expired date:

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.
The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.



LCIE
Laboratoire Central
des Industries Electriques
Une société de Bureau Veritas

33, av du Général Leclerc
BP 8
92266 Fontenay-aux-Roses cedex
France

Tél : +33 1 40 95 60 60
Fax : +33 1 40 95 86 56
contact@lcie.fr
www.lcie.fr

Société par Actions Simplifiée
au capital de 15 745 984 €
RCS Nanterre B 408 363 174

RÉFÉRENCE, CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
REFERENCE, PRINCIPAL CHARACTERISTICS

Mécanisme / Mechanism

Référence de type <i>Type reference</i>	Référence <i>Reference</i>
6 6xx 95 NCO01	6 639 95

Tension d'isolement assignée / <i>Rated insulation voltage</i>	250 V~
Capacité de connexion assignée / <i>Rated connecting capacity</i>	2,5 mm ²
Nombre maximal de conducteurs à placer dans la boîte / <i>Maximum number of conductors to be placed in the box</i>	3 (Ø 12 mm maxi)

Nature du matériau/ <i>Nature of material:</i>	Composite/ <i>Composite</i>	
Mode de montage <i>Method of installation</i>	Encastrées, semi-encastrées ou intégrées dans <i>Flush, semi-flush or embedded in</i>	- Murs, plafonds ou planchers combustibles et non combustibles . <i>Walls, ceilings or floors combustible and non-combustible</i> -Murs creux, plafonds creux, planchers creux ou mobilier <i>Hollow walls, hollow ceilings, hollow floors or furniture.</i>
Type(s) d'entrées (sorties) <i>Type(s) of inlets (outlets)</i>	Avec entrées pour câbles souples <i>With inlets for flexible cables</i>	
Moyens de fixation / <i>Clamping means</i>	Avec serre-câble/ <i>With cable anchorage</i>	
Températures minimales et maximales pendant l'installation <i>Minimum and maximum temperatures during installation</i>	De -5 °C à +60 °C / -5 °C to +60 °C	
Boîtes et enveloppes pour murs creux ou équivalents <i>Boxes and enclosures for hollow walls and the like:</i>	Degré de protection de la partie dans le mur creux <i>According to the degree of protection of the part mounted in the hollow wall</i>	Voir tableau ci-dessus <i>See above table</i>
Méthode de fixation des bornes ou des dispositifs de connexion dans la boîte <i>Method of fixing the terminals or connecting devices in the connecting box</i>	Sans fixation (pour bornes ou dispositifs de connexion flottants) <i>Without fixing (for floating terminals or connecting devices)</i>	

