



LCIE

# LICENCE



**LCIE N° : T 19088 / 814728**

Titulaire :  
*License Holder:*

**URA**  
5 RUE JEAN NICOT;  
93691 PANTIN CEDEX - FRANCE

Site de fabrication :  
*Factory:*

**2034BA**

Produit :  
*Product:*

**BAES d'évacuation à led P**  
*BAES of evacuation with light-emitting diode P*

Marque commerciale (s'il y a lieu) :  
*Trade mark (if any):*

**URA**

Modèle, type, référence :  
*Model, type, reference:*

**Gamme / Range URAJET - 111 317V**

Caractéristiques principales :  
*Main characteristics:*

**Voir Annexe / See Annex**

Informations complémentaires :  
*Additional information:*

**/**

Le produit est conforme à :  
*The product is in conformity with:*

**NF EN IEC 60598-1:2024+A11:2024  
NF EN IEC 60598-2-22:2022  
NF EN 62034:2012  
NF C 71-800:2000  
NF C 71-820:1999  
UTE C 71-806:2007  
PE 110-755:2019  
NF 413:2006**

Documents pris en compte :  
*Relevant documents:*

**TR N° 27618630-814729 Version : 01**

Annule et remplace (s'il y a lieu) :  
*Cancels and replaces (if necessary):*

**La licence / License T 19088 / 794620 du/of 26/05/2025. Mise à jour suite à évolution de(s) norme(s) / Update further to the evolution of the standard(s)  
Changement de la puissance / Change of rated power  
Ajout d'un nouveau PCBA / Addition of a new PCBA**

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

*On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.*

Fontenay-aux-Roses, 2201/2026

Date de fin de validité / Expiry date:



**Jérôme REYSSON**  
Responsable Certification / Certification Officer

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.  
*The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.*



**LCIE**  
Laboratoire Central des Industries Electriques  
Une société de Bureau Veritas

33 Avenue du Général Leclerc  
92260 Fontenay-aux-Roses  
FRANCE

**WWW.LCIE.FR**

## Annexe de la licence / Annex of license T 19088 / 814728

### Caractéristiques / Characteristics :

| Caractéristiques / Characteristics                                                                                                                             | Valeurs / Values                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type / Type                                                                                                                                                    | SATI                                                                                                                                |
| Tension assignée / Rated voltage                                                                                                                               | 230V                                                                                                                                |
| Nature du courant / Nature of supply                                                                                                                           | ~                                                                                                                                   |
| Fréquence assignée / Rated frequency                                                                                                                           | 50/60Hz                                                                                                                             |
| Puissance assignée / Rated power                                                                                                                               | 0,5W                                                                                                                                |
| Classe de protection contre les chocs électriques /<br>Class of protection from electric shock                                                                 | II                                                                                                                                  |
| Degré IP / IP degree                                                                                                                                           | IP55                                                                                                                                |
| Degré IK / IK degree                                                                                                                                           | IK08                                                                                                                                |
| Flux assigné / Rated lumen output                                                                                                                              | 45 lm à 1H                                                                                                                          |
| Nature accumulateur (Type, Nombre, Tension, Capacité) /<br>Battery type                                                                                        | NiMH - 1 x 1,2V - 1,1 Ah - GP GPRHC11KT021<br>NiMH - 1 x 1,2V - 1,1 Ah - BST AA1100BT<br>NiMH - 1 x 1,2V - 1,1 Ah - JYH HAA1100GTJS |
| Source lumineuse - Etat de fonctionnement de secours<br>(lampes de secours) – Type, nombre / Light source -<br>Emergency mode (emergency lamps) - Type, number | 2 Leds                                                                                                                              |
| Source lumineuse - Etat de veille (lampes de veille) – Type,<br>nombre / Light source - Normal mode (normal mode lamps) -<br>Type, number                      | 2 Leds                                                                                                                              |
| Télécommande / Remote control                                                                                                                                  | Oui / Yes                                                                                                                           |
| Durée de fonctionnement "Visibilité +" /<br>"Visibility +" operating time                                                                                      | 15 min                                                                                                                              |