



Accréditation  
N° 5-0014



Ref. Certif. No.

FR 60052398E

IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST  
CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT  
(IECEE) CB SCHEME

SYSTEME CEI D'ACCEPTATION MUTUELLE DE  
CERTIFICATS D'ESSAIS DES EQUIPEMENTS  
ELECTRIQUES (IECEE) METHODE OC

## CB TEST CERTIFICATE CERTIFICAT D'ESSAI OC

Product  
Produit

PLUGS, SOCKET-OUTLETS AND COUPLERS FOR INDUSTRIAL  
PURPOSES

Name and address of the applicant  
Nom et adresse du demandeur

**LEGRAND France**  
Division Industrie 6, Rue Paul Nouel BP 8 - 76770 MALAUNAY -  
FRANCE

Name and address of the manufacturer  
Nom et adresse du fabricant

**LEGRAND France**  
Division Industrie 6, rue Paul Nouel BP 8 - 76770 MALAUNAY -  
FRANCE

Name and address of the factory  
Nom et adresse de l'usine

See annex

Ratings and principal characteristics  
Valeurs nominales et caractéristiques principales

16A, surface-type, rewirable, without internal switching device,  
with earthing contact

Trademark (if any)  
Marque de fabrique (si elle existe)

LEGRAND

Model / Type Ref  
Ref de type

Series P17 : socket-outlets  
Re : see overleaf

Additional information (if necessary)  
Information complémentaire (si nécessaire)

/

PUBLICATION

EDITION

A sample of the product was tested and found  
to be in conformity with  
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été  
considéré conforme à la

IEC 60309-1:1999 (4th ed)  
IEC 60309-2:1999 (4th ed)


As shown in the Test Report Ref No which forms part  
of this Certificate  
Comme indiqué dans le Rapport d'essais numéro de  
référence qui constitue partie de ce Certificat

LCIE N° 60052398-553330A

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body  
Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme National de Certification



**Laboratoire Central des Industries Electriques**  
33, av du Général Leclerc – BP 8  
FR 92266 Fontenay-aux-Roses cedex  
www.lcie.fr



Date : 2006-12-14

Signature: **Michel BRENON**  
Certification Manager



Ref. Certif. No.

FR 60052398E

**Annex 1 : List of manufacturer and factories**

FACTORY	MANUFACTURER
Legrand France – Division Industrie ZI des Coutures, 519 rue Jules Ferry 02120 GUISE - FRANCE	Legrand France – Division Industrie 6, rue Paul Nouel – BP 8 76770 MALAUNAY - FRANCE
Legrand France – Division Industrie 670, route de Tendos 76690 FONTAINE LE BOURG - FRANCE	Legrand France – Division Industrie 6, Rue Paul Nouel – BP 8 76770 MALAUNAY - FRANCE

**References and technical characteristics of P17 surface-type socket-outlets,  
trademark LEGRAND**

Reference of the socket-outlet	Number of poles	Rated current	Rated operating voltage	Frequency	IP code	Keyway position	Colour
55550	2P+E	16A	100-130V	50/60Hz	44	4h	yellow
55553	2P+E	16A	200-250V	50/60Hz	44	6h	blue
55557	3P+E	16A	380-415V	50/60Hz	44	6h	red
55558	3P+N+E	16A	200/346V 240/415V	50/60Hz	44	6h	red

E=earth

**Note:** Due to technical similarities all the above references are validated by the representative tested models, the report of which being mentioned on the front page



**Laboratoire Central des Industries Électriques**  
33,av du Général Leclerc – BP 8  
FR 92266 Fontenay-aux-Roses cedex  
www.lcie.fr

Date: 2006-12-14

Signature:

