

LCIE N° : NF012_4926

Titulaire :
License Holder:**LEGRAND FRANCE**
128 AVENUE DU MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY
87045 LIMOGES CEDEX
FRANCESite de fabrication :
Factory:**1899AP**Produit :
Product:**Boîtes et enveloppes pour appareillage électrique**
Boxes and enclosures for electrical accessoriesMarque commerciale (s'il y a lieu) :
Trade mark (if any):Modèle, type, référence :
Model, type, reference:Gamme / Series BATIBOX maçonnerie
Références / References : Voir Annexe / See AnnexCaractéristiques principales :
Main characteristics:

Voir Annexe / See Annex

Informations complémentaires :
Additional information:

Maintien partiel de la licence NF012_3660 : Ajout du site de fabrication 1899AP pour les références 0 801 08 et 0 905 11

Le produit est conforme à :
The product is in conformity with:

EN IEC 60670-1:2021 + A11:2021

Documents pris en compte :
Relevant documents:TR n°60046570-546917A, 60046570-546917B
14450709-776986A, 14450709-776986BAnnule et remplace (s'il y a lieu) :
Cancels and replaces (if necessary):

/

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.


On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 16/02/2026

Date de fin de validité / Expiry date :

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.

The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.

**Jérôme REYSSON**
Responsable Certification/Certification Officer

RÉFÉRENCES - CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

REFERENCES - MAIN CHARACTERISTICS

Boîtes/boxes BATIBOX

Reference	Capacité / Capacity		Profondeur depth (mm)	Dimensions (mm)	Entraxe (mm)	Spécificité Specificity
	Postes /gang	Modules / modules				
0 801 08	1	-	30/40	Φ 67	-	Associable dos à dos avec vis <i>joined back with back with screw</i>
0 905 11	1	-	30/40	Φ 67	-	Associable dos à dos avec vis <i>joined back with back with screw</i>

Nature du matériau <i>Nature of material</i>		Matériau isolant <i>Insulating</i>	
Mode de montage <i>Method of installation</i>	Encastrées dans : <i>Flush type</i>	- Murs non combustibles, plafonds non combustibles ou planchers non combustibles <i>Non-combustible walls, ceilings or floors</i>	
	Emplacement <i>Placement</i>	- Murs combustibles, plafonds combustibles ou planchers combustibles <i>Combustible walls, ceilings or floors</i>	
Type d'entrées (sorties) <i>Type of inlets (outlets)</i>		Avec entrées pour conduits lisses ou annelés <i>With inlets for plain or corrugated conduits</i>	
Moyens de fixation <i>Clamping means</i>		Sans fixation <i>Without clamping means</i>	
Températures ambiantes minimales et maximales pendant l'installation <i>Minimum and maximum temperatures during installation</i>		De -5°C à +60°C <i>From -5°C to +60°C</i>	
Dispositions pour fixer les appareils aux boîtes <i>The provision for fixing accessories to boxes</i>		Boîtes destinées à recevoir d'autres moyens de fixation <i>Boxes supplied with screws</i>	