



L C I E

Licence / License

**N° : 13013 / 817409**

Titulaire :

License Holder:

URA5 RUE JEAN NICOT
93691 PANTIN CEDEX
FRANCE

Site de fabrication :

Factory:

2034BA

Produit :

Product:

Luminaire d'éclairage de sécurité à leds P et NP alimenté par source centralisée /*Centrally supplied maintained emergency escape luminaire light-emitting diode P AND NP*

Marque commerciale (s'il y a lieu) :

Trade mark (if any):

URA

Modèle, type, référence :

Model, type, reference:

Gamme / Series PRATICE 129 824, 129 825

Caractéristiques principales :

Main characteristics:

Voir annexe / See annex

Informations complémentaires :

Additional information:

/

Le produit est conforme à :

The product is in conformity with:

NF EN IEC 60598-1:2024+A11:2024

NF EN IEC 60598-2-22:2022

NF EN IEC 60598-2-2:2024

UTE C 71-802:2001

NF 467:2012

Documents pris en compte :

Relevant documents:

TR N° 28840179-817410 Version : 01

Annule et remplace (s'il y a lieu) :

Cancels and replaces (if necessary):

La licence / License 13013 / 762335 du/of 09/04/2021 Mise à jour suite à évolution de(s) norme(s) / Update further to the evolution of the standard(s)

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the license holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses,

01/09/2026



Responsable Certification/Certification Officer

Date de fin de validité / Expiry date :

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée /

The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale / Reproduction of this document is authorized only in its integral form

Page 1 / 2

Accréditation
N° 5-0014
Portée
disponible sur
www.cofrac.fr

**LCIE**

Société par Actions Simplifiée
au capital de 15 745 984 euros
RCS Nanterre B 408 363 174

33, av du Général Leclerc
BP 8
92266 Fontenay-aux-Roses cedex

Tél: +33 1 40 95 60 60
contact@lcie.fr
www.lcie.fr

References, ratings and main characteristics:

Caractéristiques / <i>Characteristics</i>	Valeurs / <i>Values</i>
Tension assignée / <i>Rated voltage</i>	129 824 : 110/220 V $\overline{=}$ 230 V $\sim$ 129 825 : 24 V $\overline{=}$ - 48 V $\overline{=}$
Nature du courant / <i>Nature of supply</i>	$\sim$ $\overline{=}$
Puissance assignée / <i>Rated power</i>	129 824 : 5 W - 6,5 W 7,5 W - 13 VA 129 825 : 6 W - 7 W
Classe de protection contre les chocs électriques / <i>Class of protection from electric shock</i>	II
Degré IP / <i>IP degree</i>	IP40
Degré IK / <i>IK degree</i>	IK04
Flux assigné / <i>Rated lumen output</i>	NP/P : 320 lm
Source lumineuse - Etat de fonctionnement de secours (lampes de secours) – Type, nombre / <i>Light source - Emergency mode (emergency lamps) - Type, number</i>	4 LEDs