



CERT: 14299

Nº SEC: 585139



CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE PRODUCTO ELÉCTRICO

(Autorizado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, según Resolución Exenta Nro. 16693 , de fecha 24/03/2024).
Se certifica el siguiente producto o línea de productos eléctricos , de acuerdo al siguiente detalle:

DATOS DE CERTIFICACIÓN

Nº SEC: 585139	Certificado tipo: 28699
Solicitud de aprobación: E-022-14-17390	Fecha solicitud: 14/07/2025
Certificado de aprobación: E-022-14-14299	Fecha certificado: 30/01/2026
Tipo de certificación: Seguridad	Sistema de certificación: 022-2b-ISOCASCO5
Protocolo de ensayos: PE Nº 3/06:2018 : 16.10.2018	
Norma: IEC 61008-1:2010+AMD1:2012+AMD2:2013; IEC 61008-2-1:1990	
Estado: VIGENTE	

IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE

NOMBRE: **LEGRAND BTICINO CHILE SPA**
DIRECCIÓN: **Av. Andrés Bello N°2457 Torre 2, piso 15, Costanera Center Código postal 7510689 Providencia, Santiago, RM**

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

DENOMINACIÓN TÉCNICA: **INTERRUPTOR DIFERENCIAL SIN PROTECCIÓN CONTRA SOBRE CORRIENTE , INDEPENDIENTE DE LA TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN**
DENOMINACIÓN COMERCIAL: **Interruptor Diferencial Tipo AC, 2P 230V~**
MODELO: **411500, 411504, 411504-9, 411505, 411505-6, 411506, 411507, 411524, 411525, 411526, 411527**
MARCA: **LEGRAND** PAIS ORIGEN: **FRANCIA** PROCEDENCIA: **FRANCIA**
FABRICANTE: **Legrand France (159)**
DIRECCIÓN FABRICANTE: **159 RUE JEAN JOANNON ZI DES TROIS MOULINS 06606 ANTIBES - FRANCE**

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

INTERRUPTOR DIFERENCIAL SIN PROTECCIÓN CONTRA SOBRE-INTENSIDADES INDEPENDIENTE DE LA TENSIÓN, TIPO AC.

Tensión nominal	230V~	Frecuencia nominal	50/60Hz	Capacidad de ruptura	Inc 10kA
Nº de polos	2P	Desechable	Si		
Corriente	16, 25, 40, 63, 80A; Id 10mA, 30mA, 300mA				

Uso **Instalaciones /
Domiciliarias /
Industriales**

OTROS ANTECEDENTES

Nº del certificado de aprobación, tipo, sello de calidad o marca de conformidad: E-061-14-11488
Nº de la Resolución Exenta SEC que reconoce la Certificación:

TAMAÑO LOTE: **No procede** FECHA FABRICACIÓN: **No procede** Nº SERIE: **No procede**

LABORATORIOS

Informe de Ensayo Tipo - LCIE	152863-715114 A; A42
Informe de Auditoría de Fábrica - LCIE	CB008 - 18660 (0182AP)
Informe de Auditoría - INGCER	E-022-CI-578/2025
Informe de 1er Control de Fabricación - INGCER	64775

USO DEL PRODUCTO

Comercial ☐ Industrial ☒ Doméstico ☒ Otro ☐

APROBACIÓN Y VIGENCIA

- En atención a los resultados obtenidos en los ensayos y pruebas efectuadas.
Se otorga el presente Certificado de Aprobación de acuerdo a las disposiciones legales, reglamentarias y normativas vigentes. dictadas por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles , segun DS 298 de fecha 11 de noviembre de 2005.

- Este Certificado es válido por un periodo INDEFINIDO , a partir de 30/01/2026 quedando sometido a:

Este Certificado incluye además, las adendas que incorporan modelos de la familia, según lo definido en regulación vigente.

Control regular ☐ Control de Fabricación ☒ Control de Comercio ☐ Auditorias de Seguimiento ☒

DISPOSICIONES VARIAS

Se deberá marcar cada producto con la siguiente información: año y mes de fabricación, número de serie si corresponde, advertencia de seguridad si corresponde y país de fabricación. Además se deberá estampar el código QR en el producto.

Ing. Sandra Jeannette Rodríguez Lara
Representante Legal del Organismo de Certificación
Responsable Técnico del Organismo de Certificación