

Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer *Certificate No.:*
R 60175536 0001

Berichtsnummer *Report No.:*
28247685 003

Genehmigungsinhaber *License Holder:*
LEGRAND France SA
3 rue Paul Nouel
76770 Malaunay
France

Fertigungsstätte *Manufacturing Site:*
LEGRAND France SA
3 rue Paul Nouel
76770 Malaunay
France

Prüfzeichen *Test Mark:*



Geprüft nach *Tested according to:*
EN 62208:2011

Geräteidentifikation

Product Identification

Produkt: Control Cabinet
Product: (Atlantic empty enclosure)

Modell: Modelle sind auf nächste(r) Seite(n) gelistet
Type: *Type designation(s) are listed on the next page(s)*

Technische Daten: See further ratings in Appendix.
Technical Data:

Gültig ab:
Valid from:

Zertifizierungsstelle:
Certification body:

Ausstellungsdatum: 2024-03-18
Date of issue:

Mózes Tibor

Mózes Tibor



Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde und es bestätigt die Konformität des Produktes mit den oben genannten Standards und Prüfgrundlagen. Zusätzliche Anforderungen in Ländern, in denen das Produkt in Verkehr gebracht werden soll, müssen zusätzlich betrachtet werden. Die Herstellung des zertifizierten Produktes wird überwacht.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation and states the conformity of the product with the standards and testing requirements as indicated above. Any additional requirements in countries where the product is going to be marketed have to be considered additionally. The manufacturing of the certified product is subject to surveillance.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg
<http://www.tuv.com/safety> E-mail: markcheck@tuv.com
Fax: +49 221 806-3935

www.tuv.com

 **TÜVRheinland®**
Precisely Right.

Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer *Certificate No.:*
R 60175536 0001

Berichtsnummer *Report No.:*
28247685 003

Produkt *Product:* Control Cabinet
(Atlantic empty enclosure)

Modell *Type:* **Bezeichnung** *Designation:*
Control Cabinet Atlantic empty enclosure

See further type reference codes in Appendix.

Replaces certificate S 60135228 0001



Anlage / Appendix 1 zu / to



Zertifikat / Certificate

Blatt / Page

R 60175536

0001

Ihr Zeichen / Client Reference Unser Zeichen / Our Reference Ausstellungsdatum / Date of issue

28247685 003

18.03.2024

Type reference codes for enclosures:

Reference on package	Description /Dimension of cabinet	Reference on label	XX	IP	IK	Supplied with plain plate
0 354 92	ATLANTIC CABINET 400X300X200 with glass door	0 354 XX	92	IP66	IK10	No
0 354 93	ATLANTIC CABINET 600X400X200 with glass door	0 354 XX	93	IP66	IK10	No
0 354 94	ATLANTIC CABINET 600X400X250 with glass door	0 354 XX	94	IP66	IK10	No
0 354 95	ATLANTIC CABINET 700X500X250 with glass door	0 354 XX	95	IP66	IK10	No
0 354 96	ATLANTIC CABINET 800X600X300 with glass door	0 354 XX	96	IP66	IK10	No
0 354 97	ATLANTIC CABINET 1000X800X300 with glass door	0 354 XX	97	IP66	IK10	No
0 355 00	ATLANTIC CABINET 300X200X160	0 355 XX	00	IP66	IK10	No
0 355 01	ATLANTIC CABINET 300X400X200	0 355 XX	01	IP66	IK10	No
0 355 02	ATLANTIC CABINET 400X300X200	0 355 XX	02	IP66	IK10	No
0 355 03	ATLANTIC CABINET 500X400X200	0 355 XX	03	IP66	IK10	No
0 355 04	ATLANTIC CABINET 600X400X200	0 355 XX	04	IP66	IK10	No
0 355 05	ATLANTIC CABINET 300X300X160	0 355 XX	05	IP66	IK10	No
0 355 06	ATLANTIC CABINET 400X600X250	0 355 XX	06	IP66	IK10	No
0 355 07	ATLANTIC CABINET 500X400X250	0 355 XX	07	IP66	IK10	No
0 355 08	ATLANTIC CABINET 600X400X250	0 355 XX	08	IP66	IK10	No
0 355 09	ATLANTIC CABINET 400X300X160	0 355 XX	09	IP66	IK10	No
0 355 10	ATLANTIC CABINET 600X600X250	0 355 XX	10	IP66	IK10	No
0 355 12	ATLANTIC CABINET 700X500X250	0 355 XX	12	IP66	IK10	No
0 355 14	ATLANTIC CABINET 800X600X250	0 355 XX	14	IP66	IK10	No
0 355 15	ATLANTIC CABINET 800X800X250	0 355 XX	15	IP66	IK10	No
0 355 17	ATLANTIC CABINET 1000X600X250	0 355 XX	17	IP66	IK10	No
0 355 18	ATLANTIC CABINET 1000X800X250	0 355 XX	18	IP66	IK10	No
0 355 20	ATLANTIC CABINET 600X600X300	0 355 XX	20	IP66	IK10	No
0 355 21	ATLANTIC CABINET 600X800X300	0 355 XX	21	IP55	IK10	No
0 355 22	ATLANTIC CABINET 700X500X300	0 355 XX	22	IP66	IK10	No
0 355 23	ATLANTIC CABINET 800X600X300	0 355 XX	23	IP66	IK10	No
0 355 24	ATLANTIC CABINET 800X800X300	0 355 XX	24	IP66	IK10	No
0 355 26	ATLANTIC CABINET 1000X600X300	0 355 XX	26	IP66	IK10	No

Mózes Tibor

Tibor Mózes

Anlage / Appendix 1 zu / to



Zertifikat / Certificate

Blatt / Page

R 60175536

0001

Ihr Zeichen / Client Reference

Unser Zeichen / Our Reference

Ausstellungsdatum / Date of issue

28247685 003

18.03.2024

Reference on package	Description /Dimension of cabinet	Reference on label	XX	IP	IK	Supplied with plain plate
0 355 27	ATLANTIC CABINET 1000X800X300	0 355 XX	27	IP66	IK10	No
0 355 28	ATLANTIC CABINET 800X600X400	0 355 XX	28	IP66	IK10	No
0 355 29	ATLANTIC CABINET 1000X800X400	0 355 XX	29	IP66	IK10	No
0 355 30	ATLANTIC CABINET 300X300X200	0 355 XX	30	IP66	IK10	No
0 355 31	ATLANTIC CABINET 400X400X200	0 355 XX	31	IP66	IK10	No
0 355 32	ATLANTIC CABINET 500X500X250	0 355 XX	32	IP66	IK10	No
0 355 33	ATLANTIC CABINET 800X1000X250	0 355 XX	33	IP66	IK10	No
0 355 34	ATLANTIC CABINET 800X1000X300	0 355 XX	34	IP55	IK10	No
0 355 36	ATLANTIC CABINET 600X600X400	0 355 XX	36	IP66	IK10	No
0 355 37	ATLANTIC CABINET 600X1000X300	0 355 XX	37	IP55	IK10	No
0 355 90	ATLANTIC CABINET 1000X1200X300	0 355 XX	90	IP55	IK10	No
0 355 91	ATLANTIC CABINET 1000X1000X300	0 355 XX	91	IP66	IK10	No
0 355 92	ATLANTIC CABINET 1200X800X300	0 355 XX	92	IP66	IK10	No
0 355 93	ATLANTIC CABINET 1200X1000X300	0 355 XX	93	IP66	IK10	No
0 355 94	ATLANTIC CABINET 1200X1200X300	0 355 XX	94	IP66	IK10	No
0 355 95	ATLANTIC CABINET 1400X1000X300	0 355 XX	95	IP66	IK10	No
0 355 96	ATLANTIC CABINET 1200X800X400	0 355 XX	96	IP66	IK10	No
0 355 97	ATLANTIC CABINET 1200X1200X400	0 355 XX	97	IP66	IK10	No
0 355 98	ATLANTIC CABINET 1400X800X400	0 355 XX	98	IP66	IK10	No
0 369 10	ATLANTIC CABINET 300X200X160	0 369 XX	10	IP66	IK10	Yes
0 369 11	ATLANTIC CABINET 300X400X160	0 369 XX	11	IP66	IK10	Yes
0 369 12	ATLANTIC CABINET 400X300X160	0 369 XX	12	IP66	IK10	Yes
0 369 13	ATLANTIC CABINET 500X400X160	0 369 XX	13	IP66	IK10	Yes
0 369 17	ATLANTIC CABINET 400X300X200	0 369 XX	17	IP66	IK10	Yes
0 369 18	ATLANTIC CABINET 500X400X200	0 369 XX	18	IP66	IK10	Yes
0 369 19	ATLANTIC CABINET 600X400X200	0 369 XX	19	IP66	IK10	Yes
0 369 20	ATLANTIC CABINET 600X500X200	0 369 XX	20	IP66	IK10	Yes
0 369 21	ATLANTIC CABINET 700X500X200	0 369 XX	21	IP66	IK10	Yes
0 369 25	ATLANTIC CABINET 500X400X250	0 369 XX	25	IP66	IK10	Yes
0 369 26	ATLANTIC CABINET 600X400X250	0 369 XX	26	IP66	IK10	Yes

Mózes Tibor

Tibor Mózes

Seite / Page 2 von / of 4

Anlage / Appendix 1 zu / to



Zertifikat / Certificate

Blatt / Page

R 60175536

0001

Ihr Zeichen / Client Reference

Unser Zeichen / Our Reference

Ausstellungsdatum / Date of issue

28247685 003

18.03.2024

Reference on package	Description /Dimension of cabinet	Reference on label	XX	IP	IK	Supplied with plain plate
0 369 27	ATLANTIC CABINET 400X300X200 with glass door	0 369 XX	27	IP66	IK10	Yes
0 369 28	ATLANTIC CABINET 500X400X200 with glass door	0 369 XX	28	IP66	IK10	Yes
0 369 29	ATLANTIC CABINET 600X400X200 with glass door	0 369 XX	29	IP66	IK10	Yes
0 369 30	ATLANTIC CABINET 700X500X250	0 369 XX	30	IP66	IK10	Yes
0 369 31	ATLANTIC CABINET 800X600X250	0 369 XX	31	IP66	IK10	Yes
0 369 32	ATLANTIC CABINET 1000X600X250	0 369 XX	32	IP66	IK10	Yes
0 369 33	ATLANTIC CABINET 1000X800X250	0 369 XX	33	IP66	IK10	Yes
0 369 36	ATLANTIC CABINET 600X400X250 with glass door	0 369 XX	36	IP66	IK10	Yes
0 369 37	ATLANTIC CABINET 800X600X300	0 369 XX	37	IP66	IK10	Yes
0 369 38	ATLANTIC CABINET 1000X600X300	0 369 XX	38	IP66	IK10	Yes
0 369 39	ATLANTIC CABINET 1000X800X300	0 369 XX	39	IP66	IK10	Yes
0 369 40	ATLANTIC CABINET 700X500X250 with glass door	0 369 XX	40	IP66	IK10	Yes
0 369 41	ATLANTIC CABINET 800X600X250 with glass door	0 369 XX	41	IP66	IK10	Yes
0 369 42	ATLANTIC CABINET 1200X600X300	0 369 XX	42	IP66	IK10	Yes
0 369 43	ATLANTIC CABINET 1200X800X300	0 369 XX	43	IP66	IK10	Yes
0 369 44	ATLANTIC CABINET 800X600X400	0 369 XX	44	IP66	IK10	Yes
0 369 45	ATLANTIC CABINET 1000X800X400	0 369 XX	45	IP66	IK10	Yes
0 369 46	ATLANTIC CABINET 1200X800X400	0 369 XX	46	IP66	IK10	Yes
0 369 47	ATLANTIC CABINET 800X600X300 with glass door	0 369 XX	47	IP66	IK10	Yes
0 369 48	ATLANTIC CABINET 1000X600X300 with glass door	0 369 XX	48	IP66	IK10	Yes
0 369 49	ATLANTIC CABINET 1000X800X300 with glass door	0 369 XX	49	IP66	IK10	Yes
0 369 50	ATLANTIC CABINET 1400X800X400	0 369 XX	50	IP66	IK10	Yes
0 369 51	ATLANTIC CABINET 300X300X160	0 369 XX	51	IP66	IK10	Yes
0 369 55	ATLANTIC CABINET 300X300X200	0 369 XX	55	IP66	IK10	Yes
0 369 56	ATLANTIC CABINET 1200X800X400 with glass door	0 369 XX	56	IP66	IK10	Yes
0 369 57	ATLANTIC CABINET 400X400X200	0 369 XX	57	IP66	IK10	Yes
0 369 59	ATLANTIC CABINET 500X500X200	0 369 XX	59	IP66	IK10	Yes

Mózes Tibor

Tibor Mózes

Anlage / Appendix 1 zu / to



Zertifikat / Certificate

Blatt / Page

R 60175536

0001

Ihr Zeichen / Client Reference Unser Zeichen / Our Reference Ausstellungsdatum / Date of issue

28247685 003

18.03.2024

Reference on package	Description /Dimension of cabinet	Reference on label	XX	IP	IK	Supplied with plain plate
0 369 60	ATLANTIC CABINET 1400X800X400 with glass door	0 369 XX	60	IP66	IK10	Yes
0 369 62	ATLANTIC CABINET 500X500X250	0 369 XX	62	IP66	IK10	Yes
0 369 64	ATLANTIC CABINET 600X600X250	0 369 XX	64	IP66	IK10	Yes
0 369 68	ATLANTIC CABINET 800X800X300	0 369 XX	68	IP66	IK10	Yes
0 369 72	ATLANTIC CABINET 600X600X400	0 369 XX	72	IP66	IK10	Yes
0 369 74	ATLANTIC CABINET 600X600X250 with glass door	0 369 XX	74	IP66	IK10	Yes
0 369 75	ATLANTIC CABINET 300X400X200	0 369 XX	75	IP66	IK10	Yes
0 369 76	ATLANTIC CABINET 400X600X200	0 369 XX	76	IP66	IK10	Yes
0 369 77	ATLANTIC CABINET 400X600X250	0 369 XX	77	IP66	IK10	Yes
0 369 78	ATLANTIC CABINET 600X800X300	0 369 XX	78	IP55	IK10	Yes
0 369 79	ATLANTIC CABINET 600X1000X300	0 369 XX	79	IP55	IK10	Yes
0 369 80	ATLANTIC CABINET 800X1000X300	0 369 XX	80	IP55	IK10	Yes
0 369 81	ATLANTIC CABINET 1000X1200X300	0 369 XX	81	IP55	IK10	Yes

Tibor Mózes

Tibor Mózes

Seite / Page 4 von / of 4