



Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate



030/002677

AENOR certifica que | AENOR certifies that

LEGRAND GROUP ESPAÑA, S.L.

Domicilio social / Registered office	HIERRO, 56 28850 TORREJON DE ARDOZ (Madrid - España)
Suministra el producto Supplies the product	Interruptor automático magnetotérmico Circuit-Breakers for overcurrent protection for household and similar installation
Conforme con / In compliance with	UNE-EN 60898-1:2020 (EN 60898-1:2019) UNE-EN 60898-1:2020/A1:2025 (EN 60898-1:2019/A1:2024) UNE-EN 60898-1:2020/A11:2025 (EN 60898-1:2019/A11:2024)
Referencias References	Detalladas en el Anexo al Certificado Specified in Annex to the Certificate
Centro de producción / Production site	Gebze Organize Sanayi Bölgesi Ihsan Dede Cad., No:112 41480 Gebze - KOCAELI (Turquía)
Esquema de evaluación Assessment scheme	Este certificado se ha concedido de acuerdo con lo establecido en el Reglamento Particular de Certificación de AENOR RP 030.15. This Certificate has been granted in accordance with AENOR Specific Rules RP 030.15.
Primera emisión / First issued Expiración / Validity	2026-03-11 2031-03-11

Rafael GARCÍA MEIRO
CEO



AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Certificado AENOR de Producto

AENOR Product Certificate

030/002677

Anexo al Certificado

Annex to Certificate

Marca comercial / Trade mark: LEGRAND

Referencia/ Type Ref.	Nº de polos/ No. of poles	Tensión asignada/ Rated voltage	Intensidad asignada/ Rated current	Poder de corte asignado (Icn)/ Short circuit capacity	Poder de corte en servicio/ Service short- circuit capacity	Poder de corte por polo (Icn1)/ Individual pole capacity	Clase de limitación de energía/ Energy limiting class	Curva/ Tripping current
449925	1P+N	230 V~	10 A	6000 A	6000 A	6000 A	3	C
449926	1P+N	230 V~	16 A	6000 A	6000 A	6000 A	3	C
449927	1P+N	230 V~	20 A	6000 A	6000 A	6000 A	3	C
449928	1P+N	230 V~	25 A	6000 A	6000 A	6000 A	3	C
449929	1P+N	230 V~	32 A	6000 A	6000 A	6000 A	3	C
449930	1P+N	230 V~	40 A	6000 A	6000 A	6000 A	3	C
449934	2P	400 V~	10 A	6000 A	6000 A	6000 A	3	C
449935	2P	400 V~	16 A	6000 A	6000 A	6000 A	3	C
449936	2P	400 V~	20 A	6000 A	6000 A	6000 A	3	C
449937	2P	400 V~	25 A	6000 A	6000 A	6000 A	3	C
449938	2P	400 V~	32 A	6000 A	6000 A	6000 A	3	C
449939	2P	400 V~	40 A	6000 A	6000 A	6000 A	3	C

Primera emisión / First issued 2026-03-11
Expiración / Validity 2031-03-11



AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com