



CERTIFICADO DE APROBACION DE PRODUCTO ELECTRICO

(Autorizado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, según Resolución Exenta Nro.

1100 , de fecha 23-07-2008).

Se certifica el siguiente producto o línea de productos eléctricos , de acuerdo al siguiente detalle:

DATOS DE CERTIFICACIÓN

SOLICITUD DE APROBACION : E-013-14-6478

FECHA SOLICITUD: 10-10-2013

CERTIFICADO DE APROBACION : E-013-14-4365

FECHA CERTIFICADO: 18-12-2013

TIPO : SEGURIDAD

PROTOCOLO DE ENSAYOS: PE -3-03

SISTEMA DE CERTIFICACION : 013 ISOCASCO3(1c)

NORMA DE APROBACION: IEC 60898-1/ 1.2ª Ed. 2003

IDENTIFICACION DEL SOLICITANTE

NOMBRE : ELECTRO ANDINA LIMITADA

DIRECCION : AV. VICUÑA MACKENNA 1292, ÑUÑO A, SANTIAGO.

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

DENOMINACION TECNICA : INTERRUPTOR AUTOMATICO (DISYUNTOR) TERMOMAGNETICO

DENOMINACION COMERCIAL : INTERRUPTOR AUTOMATICO TERMOMAGNETICO

MODELO : 408865,408866,408867,408868,408869,408870,408872,408873,408874,408875,408876,408877,408878,409107,409108,409109,409110,409111,409112,409114, 409115,409116,409117,409118,409119,409120,409140

MARCA : LEGRAND

PAIS DE FABRICACION : ITALIA

PROCEDENCIA : ITALIA

NOMBRE DEL FABRICANTE : BTICINO S.P.A LEGRAND GRUP

DIRECCION DEL FABRICANTE : VIA DELLE INDUSTRIE 12 80059 TORRE DEL GRECO , NAPOLES ITALIA

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PRODUCTO

INTERRUPTOR AUTOMATICO TERMOMAGNETICO, PARA MONTAJE SOBRE RIEL DIN.

USO : Doméstico y similar

CAPACIDAD DE RUPTURA : 10000 A

NUMERO DE POLOS : I

TENSION NOMINAL : 230/400 V~

CURVA DE OPERACION : B,C

POTENCIA/CORR. NOMINAL : B 1,2,3,4,6,10,16,20,25,32,40,50,63A;C 1,2,3,4,6,10,16,20,25,32,40,50,63,80A.

OTROS ANTECEDENTES

Nº del certificado de aprobación, tipo, sello de calidad o marca de conformidad: No procede

Nº de la Resolución Exenta SEC que reconoce la Certificación: No procede

Declaración de Ingreso al Servicio Nacional de Aduana : 6440194392-5

Item: 7

Tamaño Lote: 176 UNIDADES

FECHA FABRICACIÓN : SEPTIEMBRE 2013

Nº SERIE : No procede

Laboratorios

Informe de 1º Seguimiento - INGCER

Nº 11624

Informe de Ensayo Tipo - INGCER

Nº 11310

Informe de Extracción de Muestras - INGCER

Nº 22002

APROBACION Y VIGENCIA

-En atención a los resultados obtenidos en los ensayos y pruebas efectuadas.

Se otorga el presente Certificado de Aprobación de acuerdo a las disposiciones legales, reglamentarias y normativas vigentes. dictadas por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles , según DS 298 de fecha 11 de noviembre de 2005.

-Este Certificado es válido por un período INDEFINIDO , a partir de 18-12-2013 quedando sometido a:

Control Regular ☒ Control de Fabricación ☐ Control de Comercio ☐ Auditorias de Seguimiento ☐

DISPOSICIONES VARIAS

Se deberá marcar cada producto con la siguiente información: año y mes de fabricación, número de serie si corresponde, advertencia de seguridad si corresponde y país de fabricación. Además se deberá estampar el logo o sigla INGCER junto al Número de Certificado de Aprobación.

