

LCIE N° : ENEC_1148

Délivrée à :
Delivered to:**LEGRAND FRANCE**
128 AVENUE DU MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY
87045 LIMOGES CEDEX - FRANCESite de fabrication :
Factory:**N° 2034BA**Produit :
Product:**Luminaires pour éclairage de secours / Luminaires for emergency lighting**
Bloc autonome d'éclairage de secours / Self-contained luminaires for emergency lightingMarque commerciale (s'il y a lieu) :
Trade mark (if any):

legrand

Modèle, type, référence :
Model, type, reference:**Gamme / Range U34 LED**
6 621 62, 6 621 82Caractéristiques principales :
Main characteristics:

Voir Annexe / See Annex

Informations complémentaires :
Additional information:

Type LED M / NM

Le produit est conforme à :
The product is in conformity with:EN 60598-1:2015+A1:2018
EN 60598-2-22:2014 +A1:2020Documents pris en compte :
Relevant documents:Rapport d'essai / Test report N°173002-766673-A Version : 01 /
N°173002-766673-A1Annule et remplace (s'il y a lieu) :
Cancels and replaces (if necessary):La licence/License ENEC_1037 du/of 15/12/2017 Mise à jour suite à
évolution de(s) norme(s) / Update further to the evolution of the standard(s)


Cette licence est établie conformément aux règles de l'accord ENEC. La licence délivrée par tout organisme de certification signataire l'Accord ENEC a la même valeur et la même validité dans tous les autres pays des organismes de certification.

This license is issued according to the rules of the ENEC Agreement. The license issued by any Certification Body adhering to the ENEC Agreement has the same worth and validity in all the other Certification Bodies' countries.

Cette licence a été délivrée en vertu de la présomption et sous réserve que le titulaire détient tous les droits légaux nécessaires en ce qui concerne le produit présenté pour les essais et la certification.

This license has been issued under the presumption and conditional on the fact that the licensee holds all necessary legal rights with regard to the product presented for testing and certification.

Fontenay-aux-Roses, 10/01/2023

Jérôme REYSSON
Responsable Certification/Certification OfficerDate de fin de validité :
Expiry date:

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.
The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.

VÉRIFIEZ LA VALIDITÉ DE
CETTE LICENCE

LCIE

Laboratoire Central des Industries Electriques
Une société de Bureau Veritas33 Avenue du Général Leclerc
92260 Fontenay-aux-Roses
FRANCE

WWW.LCIE.FR

Annexe de la licence / Annex of license ENEC_1148

Caractéristiques / Characteristics :

Caractéristiques / Characteristics	Valeurs / Values
Type / Type	LED M / NM
Tension assignée / Rated voltage	230V
Nature du courant / Nature of supply	~
Fréquence assignée / Rated frequency	50/60 Hz
Puissance assignée / Rated power	6 621 62 : M: 2,3W - NM: 0,5W 6 621 82 : M: 3W - NM: 1W
Classe de protection contre les chocs électriques / Class of protection from electric shock	II
Degré IP / IP degree	IP42
Degré IK / IK degree	IK07
Flux assigné / Rated lumen output	6 621 62 : 250 lm à 1h 6 621 82 : 450 lm à 1h
Nature accumulateur (Type, Nombre, Tension, Capacité) / Battery type	6 621 62 : Ni-MH (3 x 1,2 V / 2,2 Ah) GP GP220SCHT 6 621 82 : Ni-MH 2 x (3 x 1,2 V / 2,2 Ah) GP GP220SCHT
Source lumineuse - Etat de fonctionnement de secours (lampes de secours) – Type, nombre / Light source - Emergency mode (emergency lamps) - Type, number	6 Leds

VÉRIFIEZ LA VALIDITÉ DE
CETTE LICENCE



LCIE

Laboratoire Central des Industries Electriques
Une société de Bureau Veritas

33 Avenue du Général Leclerc
92260 Fontenay-aux-Roses
FRANCE

WWW.LCIE.FR