

LCIE N° : ENEC_1143

Délivrée à :
Delivered to:

LEGRAND FRANCE
128 AVENUE DU MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY
87045 LIMOGES CEDEX - FRANCE

Site de fabrication :
Factory:

N° 2034BA

Produit :
Product:

Luminaire pour éclairage de secours / Luminaire for emergency lighting
Bloc autonome d'éclairage de secours / Self-contained luminaire for emergency lighting

Marque commerciale (s'il y a lieu) :
Trade mark (if any):

legrand

Modèle, type, référence :
Model, type, reference:

Gamme / Range B66
6 625 10, 6 625 15

Caractéristiques principales :
Main characteristics:

Voir Annexe / *See Annex*

Informations complémentaires :
Additional information:

6 625 10, 6 625 15 : NM

Le produit est conforme à :
The product is in conformity with:

EN 60598-1:2015+A1:2018
EN 60598-2-22:2014 +A1:2020

Documents pris en compte :
Relevant documents:

Rapport d'essai / *Test report* n°173002-766667-A Version : 01 /
173002-766667-A1

Annule et remplace (s'il y a lieu) :
Cancels and replaces (if necessary):

La licence/License ENEC_1034 du/of 01/12/2017. Mise à jour de la liste des références produit/update the list of product references, Mise à jour suite à évolution de(s) norme(s)/update further to the evolution of the standard(s)

Cette licence est établie conformément aux règles de l'accord ENEC. La licence délivrée par tout organisme de certification signataire l'Accord ENEC a la même valeur et la même validité dans tous les autres pays des organismes de certification.

This license is issued according to the rules of the ENEC Agreement. The license issued by any Certification Body adhering to the ENEC Agreement has the same worth and validity in all the other Certification Bodies' countries.

Cette licence a été délivrée en vertu de la présomption et sous réserve que la titulaire détient tous les droits légaux nécessaires en ce qui concerne le produit présenté pour les essais et la certification.

This license has been issued under the presumption and conditional on the fact that the licensee holds all necessary legal rights with regard to the product presented for testing and certification.

Fontenay-aux-Roses, 15/12/2022

Jérôme REYSSON
Responsable Certification/Certification Officer



Date de fin de validité :
Expiry date:

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.
The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.

VÉRIFIEZ LA VALIDITÉ DE
CETTE LICENCE



LCIE

Laboratoire Central des Industries Electriques
Une société de Bureau Veritas

33 Avenue du Général Leclerc
92260 Fontenay-aux-Roses
FRANCE

WWW.LCIE.FR

Annexe de la licence / Annex of license ENEC_1143

Caractéristiques / Characteristics :

| Caractéristiques / Characteristics | Valeurs / Values |
|--|--|
| Type / Type | NM |
| Tension assignée / Rated voltage | 230V |
| Nature du courant / Nature of supply | ~ |
| Fréquence assignée / Rated frequency | 50/60 Hz |
| Puissance assignée / Rated power | / |
| Classe de protection contre les chocs électriques / Class of protection from electric shock | II |
| Degré IP / IP degree | IP66 |
| Degré IK / IK degree | IK08 |
| Flux assigné / Rated lumen output | 6 625 10 : 250 lm à 1h 6 625 15 : 350 lm à 1h |
| Nature accumulateur (Type, Nombre, Tension, Capacité) / Battery type | <u>6 625 10</u> : Ni-Cd [(4 x 1,2 / 1,5 Ah) + (2 x 1,2 / 1,5 Ah)] BYD SC1500mAh Ni-Cd [(4 x 1,2 / 1,6 Ah) + (2 x 1,2 / 1,6 Ah)] ARTS ENERGY VNT Cs U <u>6 625 15</u> : Ni-Cd [2 x (4 x 1,2 V) / 1,5Ah] BYD SC1500mAh Ni-Cd [2 x (4 x 1,2 V) / 1,6Ah] ARTS ENERGY VNT Cs U |
| Source lumineuse - Etat de fonctionnement de secours (lampes de secours) - Type, nombre / Light source - Emergency mode (emergency lamps) - Type, number | 6 625 10 : 1 tube x 8 W 6 625 15 : 1 tube x 8 W |

VÉRIFIEZ LA VALIDITÉ DE
CETTE LICENCE



LCIE

Laboratoire Central des Industries Electriques
Une société de Bureau Veritas

33 Avenue du Général Leclerc
92260 Fontenay-aux-Roses
FRANCE

WWW.LCIE.FR