



LCIE

Licence / License



N° : Ma 18114 / 823301

Titulaire :
License Holder:

LEGRAND FRANCE Pyrénées
AVENUE LARRIBAU – BP 9008;
64050 PAU CEDEX 09
FRANCE

Site de fabrication :
Factory:

LEGRAND SITEL (N° 24264)
Technopole d'Ester - 27 avenue d'Ariane - BP 523
87045 LIMOGES Cedex
FRANCE

Produit :
Product:

**Bloc Autonome d'Alarme Sonore et / ou Lumineuse d'Evacuation /
Self Contained Audible and / or Visual Alarm Units for Emergency
Evacuation**

Marque commerciale (s'il y a lieu) :
Trade mark (if any):

legrand

Modèle, type, référence :
Model, type, reference:

1 405 44

Caractéristiques principales :
Main characteristics:

Voir Annexe / See Annex

Informations complémentaires :
Additional information:

/

Le produit est conforme à :
The product is in conformity with:

NF C 48-150:2022
NF 468:2013

Documents pris en compte :
Relevant documents:

TR N° 24517981-807231 Version 01
TR N° 24517981-807235 Version 01

Annule et remplace (s'il y a lieu) :
Cancels and replaces (if necessary):

La licence / License Ma 18114 / 807228 du/of 11/06/2025 Changement
de site de fabrication / Change of factory

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE
organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le
droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est
titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les
conditions définies par les règles générales de la
Marque NF et par les règles de certification NF, pour
autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les
vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification
body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the license holder
for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF
Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party
verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 07/05/2026



Responsable Certification/Certification Officer

Date de fin de validité / Expiry date
:

La validité de la présente licence cesse dès
l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle
est fondée /

The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which
it is based.

The reproduction of ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale / Reproduction of this document is authorized only in its integral form



Annexe de la licence / Annex of license Ma 18114 / 823301

L C I E

Caractéristiques / Characteristics :

Caractéristiques / Characetristics	Valeurs / Values
Type / Type	BAAL Ma
Tension assignée / Rated voltage	230V
Nature du courant / Nature of supply	~
Fréquence assignée / Rated frequency	50/60 Hz
Classe de protection contre les chocs électriques / Class of protection from electric shock	II
Degré IP / IP degree	IP31
Degré IK / IK degree	IK07
Autonomie / Autonomy	12 h
Durée alarme générale / Alarm general time	5 min
Classe sonore / Sound class	/
Flux assigné / Rated lumen output	Classe S
Nature accumulateur (Type, Nombre, Tension, Capacité) / Battery type	Ni-MH - SUPPO HT-9V0.28F 8,4V. Ni-MH BYD 9V - 200mAh - Réf.46220800