



Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate



030/002609

AENOR certifica que | AENOR certifies that

LEGRAND GROUP ESPAÑA, S.L.

Domicilio social / Registered office	HIERRO, 56 28850 TORREJON DE ARDOZ (Madrid - España)
suministra el producto Supplies the product	Interrupor automático para actuar por corriente diferencial residual, sin dispositivo de protección contra sobrecorrientes, para uso domestico y analogs (ID) Residual current operated circuit-breaker without integral overcurrent protection (RCCB's)
conforme con / in compliance with	UNE-EN 61008-1:2013 (EN 61008-1:2012) UNE-EN 61008-1:2013/A1:2015 (EN 61008-1:2012/A1:2014) UNE-EN 61008-1:2013/A2:2015 (EN 61008-1:2012/A2:2014) UNE-EN 61008-1:2013/A11:2016 (EN 61008-1:2012/A11:2015) UNE-EN 61008-1:2013/A12:2017 (EN 61008-1:2012/A12:2017) UNE-EN 61008-2-1:1996 (EN 61008-2-1:1994) UNE-EN 61008-2-1/A11:1999 (EN 61008-2-1:1994/A11:1998)
Referencias References	Detalladas en el Anexo al Certificado Specified in Annex to the Certificate
Centro de producción / Production site	Gebze Organize Sanayi Bölgesi Ihsan Dede Cad., No:112 41480 Gebze - KOCAELI (Turquía)
Esquema de evaluación Assessment scheme	Este certificado se ha concedido de acuerdo con lo establecido en el Reglamento Particular de Certificación de AENOR RP 030.15. This Certificate has been granted in accordance with AENOR Specific Rules RP 030.15.
Primera emisión / First issued Expiración / Validity	2023-09-13 2028-09-13

Rafael GARCÍA MEIRO
CEO





Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate

030/002609

Anexo al Certificado Annex to Certificate

Marca Comercial/ Trade mark: LEGRAND

Referencia/ Type Ref.	Nº de polos/ No. of poles	Corriente asignada/ Rated current	Tensión asignada (Un)/ Rated voltage	Corriente diferencial/ Rated residual current	Frecuencia/ Frequency	I _{Δm}	I _m	I _{nc}	I _{Δc}	Tipo/ Type	Información adicional/ Additional information
402056	2P	25 A	230V~	30 mA	50 Hz	1000 A	500 A	10000 A	10000 A	AC	Fuse 25 gG
402057	2P	40 A	230V~	30 mA	50 Hz	1000 A	500 A	10000 A	10000 A	AC	Fuse 40 gG
402059	2P	25 A	230V~	30 mA	50 Hz	1000 A	500 A	10000 A	10000 A	A	Fuse 25 gG
402060	2P	40 A	230V~	30 mA	50 Hz	1000 A	500 A	10000 A	10000 A	A	Fuse 40 gG

Primera emisión / First issued 2023-09-13
Expiración / Validity 2028-09-13



AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com