

Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. *Certificate No.*
R 60135231

Blatt *Sheet*
0001

Ihr Zeichen *Client Reference*

Unser Zeichen *Our Reference*

Ausstellungsdatum

Date of Issue

0001--28247685 002

14.12.2018

(day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber *License Holder*

BTICINO SPA
Viale Borri 231
21100 Varese
Italy

Fertigungsstätte *Manufacturing Plant*

BTICINO SPA
Via Delle Lavagne 17
21049 Tradate Varese
Italy

Prüfzeichen *Test Mark*

Geprüft nach *Tested acc. to*

EN 62208:2011



Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)

Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit

License Fee - Unit

Control Cabinet Blizzard Pro empty enclosure

Degree of Protection: IP55, IK10

Ref. No.:

04788x	(x=4-9)	/	04795x	(x=0-9)
04789x	(x=0-9)	/	04796x	(x=0-9)
04790x	(x=0-9)	/	04797x	(x=0-9)
04791x	(x=0-9)	/	04798x	(x=0-9)
04792x	(x=0-9)	/	04799x	(x=0-9)
04793x	(x=0-9)	/	04800x	(x=0)
04794x	(x=0-9)	/		

7

7

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde und es bestätigt die Konformität des Produktes mit den oben genannten Standards und Prüfgrundlagen. Zusätzliche Anforderungen in Ländern, in denen das Produkt in Verkehr gebracht werden soll, müssen zusätzlich betrachtet werden. Die Herstellung des zertifizierten Produktes wird überwacht.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation and states the conformity of the product with the standards and testing requirements as indicated above. Any additional requirements in countries where the product is going to be marketed have to be considered additionally. The manufacturing of the certified product is subject to surveillance.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

Tel.: +49 221 806-1371 e-mail: cert-validity@de.tuv.com

Fax: +49 221 806-3935 http://www.tuv.com/safety

Zertifizierungsstelle



Zoltan Spreitzer