



L C I E

Licence / License

**N° : T 11128 / 817400**

Titulaire :

License Holder:

URA5 RUE JEAN NICOT
93691 PANTIN CEDEX
FRANCE

Site de fabrication :

Factory:

2034BA

Produit :

Product:

BAES d'évacuation à led NP /**BAES of evacuation with light-emitting diode NP**

Marque commerciale (s'il y a lieu) :

Trade mark (if any):

URA

Modèle, type, référence :

Model, type, reference:

Gamme / Series PRACTICE - 119 157, 119 159

Caractéristiques principales :

Main characteristics:

Voir annexe / See annex

Informations complémentaires :

Additional information:

/

Le produit est conforme à :

The product is in conformity with:

NF EN IEC 60598-1:2024
NF EN IEC 60598-2-22:2022
NF EN IEC 60598-2-2:2024
NF EN 62034:2012
NF C 71-800:2000
NF C 71-820:1999
PE 110-633:2012
NF 413:2006

Documents pris en compte :

Relevant documents:

TR N° 28840179-817401 Version : 01

Annule et remplace (s'il y a lieu) :

Cancels and replaces (if necessary):

La licence / License T 11128 / 762625 du/of 09/04/2021 Mise à jour
suite à évolution de(s) norme(s) / Update further to the evolution of
the standard(s)

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses,

02/09/2026

Jérôme REYSSON

Responsable Certification/Certification Officer



Date de fin de validité / Expiry date :

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée /

The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale / Reproduction of this document is authorized only in its integral form

Page 1 / 2

Accréditation
N° 5-0014
Portée
disponible sur
www.cofrac.fr

**LCIE**

Société par Actions Simplifiée
au capital de 15 745 984 euros
RCS Nanterre B 408 363 174

33, av du Général Leclerc
BP 8
92266 Fontenay-aux-Roses cedex

Tél: +33 1 40 95 60 60
contact@lcie.fr
www.lcie.fr

References, ratings and main characteristics:

Caractéristiques / Characteristics	Valeurs / Values
Type / Type	119 157 : Connecté 119 159 : Adressable
Tension assignée / Rated voltage	230V
Nature du courant / Nature of supply	~
Fréquence assignée / Rated frequency	50/60 Hz
Puissance assignée / Rated power	0,7W
Classe de protection contre les chocs électriques / Class of protection from electric shock	II
Degré IP / IP degree	IP40
Degré IK / IK degree	IK04
Flux assigné / Rated lumen output	45 lm à 1h
Nature accumulateur (Type, Nombre, Tension, Capacité) / Battery type	Ni-Cd 2 x 1,2V / 1,5 Ah - BST SC1500HT Ni-Cd 2 x 1,2V / 1,5 Ah - BYD SC1500mAh
Source lumineuse - Etat de fonctionnement de secours (lampes de secours) – Type, nombre / Light source - Emergency mode (emergency lamps) - Type, number	2 LEDs
Source lumineuse - Etat de veille (lampes de veille) – Type, nombre / Light source - Normal mode (normal mode lamps) - Type, number	2 LEDs
Télécommande / Remote control	Oui / Yes