

**ZEICHENENEHMIGUNG
MARKS APPROVAL**

Legrand GmbH
Am Silberg 14
59494 Soest
Germany

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

Leitungsschutzschalter
Circuit-breaker
Serie / series DX³

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN 60898-1 (VDE 0641-11):2025-08; EN 60898-1:2019+A1:2024+A11:2024

Aktenzeichen: 515900-1200-0719 / 334425

File ref.:

Ausweis-Nr. 40043029

Blatt 1

Certificate No.

Page

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2015-09-28

(letzte Änderung / updated 2025-09-30)

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / Certification

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

<http://www.vde.com/zertifikat>
<http://www.vde.com/certificate>

VDE

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Legrand GmbH, Am Silberg 14, 59494 Soest

Aktenzeichen / *File ref.*
515900-1200-0719 / 334425 / TL3 / KOH

letzte Änderung / *updated*
2025-09-30

Datum / *Date*
2015-09-28

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40043029.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40043029.

Leitungsschutzschalter *Circuit-breaker* Serie / series DX³

Typ(en) / *Type(s)*

Serie / series DX³

4074 67 - 4074 79

4077 33 - 4077 38

4077 40 - 4077 46

Bemessungsspannung
Rated voltage

AC 230 V

Bemessungsstrom
Rated current

0,5A; 1A; 2A; 3A; 4A; 6A; 10A; 13A; 16A; 20A; 25A; 32A; 40A

Bemessungsfrequenz
Rated frequency

50/60 Hz

Bemessungsschaltvermögen
Rated making and breaking capacity

6000 A

Bemessungs-Ein- u. -Auschaltverm. (Icn1)
Rated making and breaking cap. (Icn1)

4500 A

Abstand des Gitterstromkreises
Grid distance

35 mm

Energiebegrenzungsklasse
Energy limiting class

3

Auslösecharakteristik
Instantaneous tripping current

B C

Anzahl der Pole
Number of poles

einpolig + N / single pole + neutral

Fortsetzung siehe Blatt 3 /
continued on page 3



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. /
Certificate No.
40043029

Blatt /
Page
3

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Legrand GmbH, Am Silberg 14, 59494 Soest

Aktenzeichen / *File ref.*
515900-1200-0719 / 334425 / TL3 / KOH

letzte Änderung / *updated*
2025-09-30

Datum / *Date*
2015-09-28

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40043029.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40043029.

Weitere Angaben siehe Anlage Nr. 100 vom 2023-07-13

Die Typen 4077 38, 4077 40 und 40077 42 werden in der
Fertigung Legrand Elektrik Sanayi (30007221) gefertigt.

Further information see appendix no. 100 dated 2023-07-13

*Types 4077 38, 4077 40 and 40077 42 are manufactured in
Legrand Elektrik Sanayi (30007221)*

Das Produkt entspricht nach Art und Umfang der durchgeführten Prüfungen den Anforderungen der zuvor genannten Normen. Insofern bildet dieser Zeichengenehmigungsausweis eine Grundlage für die EU-Konformitätserklärung und CE-Kennzeichnung durch den Hersteller oder dessen Bevollmächtigten. Es liegt in der Verantwortung des Herstellers oder seines Bevollmächtigten sicherzustellen, dass das Produkt zusätzlichen regulatorischen Anforderungen entspricht.

To the extent of the type and the scope of the tests performed, the product meets the requirements of the standards stated above. In this respect, this Marks Approval provides one of the basis for the EU Declaration of Conformity and the CE Marking by the manufacturer or his authorised representative. It is the responsibility of the manufacturer or his authorised representative to ensure that the product complies with any additional regulatory requirements.



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. /
Certificate No.
40043029

Beiblatt /
Supplement

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Legrand GmbH, Am Silberg 14, 59494 Soest

Aktenzeichen / *File ref.*
515900-1200-0719 / 334425 / TL3 / KOH

letzte Änderung / *updated*
2025-09-30

Datum / *Date*
2015-09-28

Dieses Beiblatt ist Bestandteil des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40043029.
This supplement is part of the Certificate No. 40043029.

Leitungsschutzschalter *Circuit-breaker* Serie / series DX³

Fertigungsstätte(n) *Place(s) of manufacture*

Referenz/Reference
30007234 Legrand France
Zone Industrielle les 3 moulins
159 Rue Jean Joannon
CS 80729
06605 ANTIBES CEDEX
FRANCE

Referenz/Reference
30007221 LEGRAND ELEKTRIK SANAYI A.S.
GOSB-Gebze Organize Sanayi Bölgesi
Ihsan Dede Cad. 112
41480 GEBZE-KOCAELİ
TÜRKIYE



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. /
Certificate No.
40043029

Infoblatt /
Info sheet

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Legrand GmbH, Am Silberg 14, 59494 Soest

Aktenzeichen / *File ref.*
515900-1200-0719 / 334425 / TL3 / KOH

letzte Änderung / *updated*
2025-09-30

Datum / *Date*
2015-09-28

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40043029.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40043029.

Genehmigung zum Benutzen des auf Seite 1 abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichens des VDE:

Grundlage für die Benutzung sind die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH (www.vde.com\AGB-Institut). Das Recht zur Benutzung erstreckt sich nur auf die bezeichnete Firma mit den genannten Fertigungsstätten und die oben aufgeführten Produkte mit den zugeordneten Bezeichnungen. Die Fertigungsstätte muss so eingerichtet sein, dass eine gleichmäßige Herstellung der geprüften und zertifizierten Ausführung gewährleistet ist.

Die Genehmigung ist so lange gültig wie die VDE Bestimmungen gelten, die der Zertifizierung zugrunde gelegen haben, sofern sie nicht auf Grund anderer Bedingungen aus der VDE Prüf- und Zertifizierungsordnung (PM102) zurückgezogen werden muss.

Der Gültigkeitszeitraum einer VDE GS-Zeichengenehmigung kann auf Antrag verlängert werden. Bei gesetzlichen und / oder normativen Änderungen kann die VDE GS-Zeichengenehmigung ihre Gültigkeit zu einem früheren als dem angegebenen Datum verlieren.

Produkte, die das Biozid Dimethylfumarat (DMF) enthalten, dürfen gemäß der Kommissionsentscheidung 2009/251/EG nicht mehr in den Verkehr gebracht oder auf dem Markt bereitgestellt werden.

Der VDE Zeichengenehmigungsausweis wird ausschließlich auf der ersten Seite unterzeichnet.

Approval to use the legally protected Mark of the VDE as shown on the first page:

Basis for the use are the general terms and conditions of the VDE Testing and Certification Institute (www.vde.com\terms-institute). The right to use the mark is granted only to the mentioned company with the named places of manufacture and the listed products with the related type references. The place of manufacture shall be equipped in a way that a constant manufacturing of the certified construction is assured.

The approval is valid as long as the VDE specifications are in force, on which the certification is based on, unless it is withdrawn according to the VDE Testing and Certification Procedure (PM102E).

The validity period of a VDE GS-Mark Approval may be prolonged on request. In case of changes in legal and / or normative requirements, the validity period of a VDE GS-Mark Approval may be shortened.

Products containing the biocide dimethylfumarate (DMF) may not be marketed or made available on the EC market according to the Commission Decision 2009/251/EC.

The approval is solely signed on the first page.

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

Legrand GmbH, Am Silberg 14, 59494 Soest, Germany

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40043029
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40043029

Rubrik / Rubric

341

Ausweis-Nr. /
Certificate No.

40043029

Anlage /
Appendix

100

Aktenzeichen / File ref.

515900-1200-

0719/308834/TL3/HF

letzte Änderung / updated

2023-07-13

Datum / Date

2015-09-28

Leitungsschutzschalter Circuit-breaker

Typenliste / type-list Serie / series DX³

Auslösecharakteristik / Instantaneous tripping current	I _n	Typen / types (1p+N) N right side
B	0,5 A	4074 67
	1 A	4074 68
	2 A	4074 69
	3 A	4074 70
	4 A	4074 71
	6 A	4074 72
	10 A	4074 73
	13 A	4074 74
	16 A	4074 75
	20 A	4074 76
	25 A	4074 77
	32 A	4074 78
	40 A	4074 79
C	0,5 A	4077 33
	1 A	4077 34
	2 A	4077 35
	3 A	4077 36
	4 A	4077 37
	6 A	4077 38
	10 A	4077 40
	13 A	4077 41
	16 A	4077 42
	20 A	4077 43
	25 A	4077 44
	32 A	4077 45
	40 A	4077 46

