



Accréditation
N°5-0014
Portée
disponible sur
www.cofrac.fr



Ref. Certif. No.

FR 599949

IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST
CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT
(IECEE) CB SCHEME

SYSTEME CEI D'ACCEPTATION MUTUELLE DE
CERTIFICATS D'ESSAIS DES EQUIPEMENTS
ELECTRIQUES (IECEE) METHODE OC

CB TEST CERTIFICATE / CERTIFICAT D'ESSAI OC

Product
Produit

Name and address of the applicant
Nom et adresse du demandeur

Name and address of the manufacturer
Nom et adresse du fabricant

Name and address of the factory
Nom et adresse de l'usine

Note : When more than one factory, please report on page 2
Note : Lorsqu'il y a plus d'une usine, veuillez utiliser la 2ème page

Ratings and principal characteristics
Valeurs nominales et caractéristiques principales

Trademark (if any)
Marque de fabrique (si elle existe)

Model / Type Ref.
Ref. De type

Additional information (if necessary may also be
reported on page 2)
Informations complémentaires (si nécessaire, peuvent
être indiquées sur la 2ème page)

A sample of the product was tested and found
to be in conformity with
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été
considéré conforme à la

As shown in the Test Report Ref. No. which forms part
of this Certificate
Comme indiqué dans le Rapport d'essais numéro de
référence qui constitue partie de ce Certificat

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body
Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme National de Certification

Distribution boards

LEGRAND FRANCE

128, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny B.P. 523 - 87045 LIMOGES
CEDEX - France

LEGRAND FRANCE

128, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny B.P. 523 - 87045 LIMOGES
CEDEX - France

See annex 1

Voir annexe 2 / See annex 2



Gamme / Series XL 3

Références voir annexe 2 / References see annex 2

Voir annexe 2 / See annex 2

PUBLICATION

EDITION

IEC 60439-3:1990 +A1:1993 +A2:2001

Rapport d'essai / Test report n°SMT/AP08/PR000428




Laboratoire Central des Industries Électriques

33, av du Général Leclerc - BP 8
FR 92266 Fontenay-aux-Roses cedex
www.lcie.fr

Date: 2010-12-07

Signature:

Jean-François BRUEL
Certification Officer





Accréditation
N°5-0014
Portée
disponible sur
www.cofrac.fr



Ref. Certif. No.

FR 599949

Annex 1 : List of Manufacturers and Factories

Distribution boards

Factory	Manufacturer
LEGRAND POLSKA Sp. z o.o ul. Waryńskiego 20 - 57-200 ZABKOWICE SLASKIE - POLAND	LEGRAND FRANCE 128, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny B.P. 523 - 87045 LIMOGES CEDEX - FRANCE
FIRMA ANDRZEJ KACZMAREK Ul. Kolejowa - 62-052 KOMORNIKI - POLAND	LEGRAND FRANCE 128, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny B.P. 523 - 87045 LIMOGES CEDEX - FRANCE

Additional Information (if necessary)
Informations complémentaires (si nécessaire)




Laboratoire Central des Industries Électriques
33, av du Général Leclerc – BP 8
FR 92266 Fontenay-aux-Roses cedex
www.lcie.fr

Date: 2010-12-07

Signature:

Jean-François BRUEL
Certification Officer



Annex 2

RATING AND PRINCIPAL CHARACTERISTICS

Distribution board XL 3 series


References	Number of rows	Type of integrated connecting devices	References of connecting devices		Remarks
401611	1	BCA	AG00364AA		
401612	2	BCA	AG00366AA		
401613	3	BCA	AG00367AA		
401614	4	BCA	AG00369AA		
401650	1				circuit-breaker plate
401651	1				circuit-breaker and counter plate
401646	1	IP2	AG1355AA		white door
401647	2	IP2	AG00867AA		white door
401648	3	IP2	AG00870AA	AG00871AA	white door
401649	4	IP2	AG00873AA	AG00874AA	white door
401656	1	IP2	AG1355AA		transparent door
401657	2	IP2	AG00867AA		transparent door
401658	3	IP2	AG00870AA	AG00871AA	transparent door
401659	4	IP2	AG00873AA	AG00874AA	transparent door
401631	1	BCA	AG00365AA		white door
401632	2	BCA	AG00366AA		white door
401633	3	BCA	AG00367AA		white door
401634	4	BCA	AG00369AA		white door
401641	1	BCA	AG00365AA		transparent door
401642	2	BCA	AG00366AA		transparent door
401643	3	BCA	AG00367AA		transparent door
401644	4	BCA	AG00369AA		transparent door
401676	1	IP2	AG00990AA		
401677	2	IP2	AG00868AA		
401678	3	IP2	AG00871AA	AG00872AA	
401679	4	IP2	AG00874AA	AG00892AA	
401666	1	IP2	AG00991AA		
401667	2	IP2	AG00869AA		
401668	3	IP2	AG00871AA		
401669	4	IP2	AG00874AA		

The IP2 connecting devices are certified by LCIE (see CBTC N0. FR590373)
The BCA connecting devices are certified by LCIE (see CBTC N0. FR593738)

Additional Information (if necessary)
Informations complémentaires (si nécessaire)



Laboratoire Central des Industries Électriques
33, av du Général Leclerc – BP 8
FR 92266 Fontenay-aux-Roses cedex
www.lcie.fr



Date: 2010-12-07

Signature:

Jean-François BRUEL
Certification Officer

References	Dimensions (mm) height x width x depth	weight (kg)	References	Dimensions (mm) height x width x depth	weight (kg)
401611	300x450x128	2	401646	300x450x150	2,7
401612	450x450x128	3,4	401647	450x450x150	4,3
401613	600x450x128	4,4	401648	600x450x150	5,7
401614	750x450x128	5,4	401649	450x450x150	7
401676	300x450x128	2	401656	300x450x150	2,7
401677	450x450x128	3,4	401657	450x450x150	4,3
401678	600x450x128	4,4	401658	600x450x150	5,7
401679	750x450x128	5,4	401659	750x450x150	7
401666	300x450x128	2	401631	300x450x150	2,7
401667	450x450x128	3,4	401632	450x450x150	4,3
401668	600x450x128	4,4	401633	600x450x150	5,7
401669	750x450x128	5,4	401634	750x450x150	7
			401641	300x450x150	2,7
401650	310x425x117	2	401642	450x450x150	4,3
401651	310x425x117	2	401643	600x450x150	5,7
			401644	750x450x150	7

CHARACTERISTICS

Nature of supply :	~
Frequency : (Hz)	50-60Hz
Rated operational voltage Ue for each circuit : (V)	400V
Rated insulation voltage Ui : (V)	400V
Rated impulse withstand voltage Uimp : (V)	6kV
Rated current of distribution board : (A)	63 to 125A
Rated peak current Ipk : (A)	17kA
Rated conditional short-circuit current Icc : (A)	10kA
Protection degree :	IP40 with door IP30 without door
Measures for protection against electric shocks :	Class II
Service conditions : for indoor use, for outdoor use or special use	for indoor use
Ambient airtemperature : (°C)	-5°C to +60°C
Pollution degree :	3

Accessories : doors

Aspect	References	Number of rows of distribution board	Aspect	References	Number of rows of distribution board
White	401861	1	Transparent	401871	1
	401862	2		401872	2
	401863	3		401873	3
	401864	4		401874	4

Additional Information (if necessary)
Informations complémentaires (si nécessaire)



Laboratoire Central des Industries Électriques
33,av du Général Leclerc – BP 8
FR 92266 Fontenay-aux-Roses cedex
www.lcie.fr

Date: 2010-12-07

Signature:

Jean-François BRUEL
Certification Officer

