

AENOR

Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate



030/000856

AENOR certifica que | AENOR certifies that

LEGRAND FRANCE

Domicilio social / Registered office	RUE PAUL NOUEL 76770 MALAUNAY (Francia)
suministra el producto / supplies the product	Dispositivos de conexión independientes con elementos de apriete con tornillo. Connecting devices as separate entities with screw-type clamping units
conforme con / in compliance with	UNE-EN 60998-1:2005 (EN 60998-1:2004) UNE-EN 60998-2-1:2005 (EN 60998-2-1:2004)
Marca Comercial/ Trade mark	SUPREM Más información en el anexo / See annex for more information.
Centro de producción / Production site	RUE PAUL NOUEL 76770 MALAUNAY (Francia)
Esquema de evaluación Assessment scheme	Este certificado se ha concedido de acuerdo con lo establecido en el Reglamento Particular de Certificación de AENOR RP 30.18. This Certificate has been granted in accordance with AENOR Specific Rules RP 30.18.
Fecha de emisión / First issued on	1998-03-16
Fecha de última emisión / Last issued	2020-07-03
Fecha de expiración / Validity date	2025-07-03

Rafael GARCÍA MEIRO
Director General / CEO

Original Electronic Certificate

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Entidad de certificación de producto acreditada por ENAC con acreditación n°/
Product certification body accredited by ENAC, number
1/C-PR275

AENOR

Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate

030/000856

Anexo al Certificado Annex to Certificate

Marca Comercial/ Trade mark SUPREM

Referencia/ Type Ref.	Sección / Connecting capacity	Tensión asignada / Rated voltage	Nº de bornes / No. of terminals	Temperatura/ T. marking	Información adicional/ Additional information
34230	2,5 mm ²	250 V	12	-25°C a 55°C	Gris/Grey
34231	6 mm ²	250 V	12	-25°C a 55°C	Gris/Grey
34232	10 mm ²	250 V	12	-25°C a 55°C	Gris/Grey
34233	16 mm ²	250 V	12	-25°C a 55°C	Gris/Grey
960060	6 mm ²	250 V	2	-25°C a 55°C	Gris/Grey
960061	6 mm ²	250 V	3	-25°C a 55°C	Gris/Grey
960063	6 mm ²	250 V	12	-25°C a 55°C	Gris/Grey

Fecha de emisión / First issued on 1998-03-16
Fecha de última emisión / Last issued 2020-07-03
Fecha de expiración / Validity date 2025-07-03

Original Electronic Certificate

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Entidad de certificación de producto acreditada por ENAC con acreditación nº/
Product certification body accredited by ENAC, number
1/C-PR275