

IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF
TEST CERTIFICATES FOR ELECTRICAL
EQUIPMENT (IECEE) CB SCHEME

SYSTEME CEI D'ACCEPTATION MUTUELLE DE
CERTIFICATS D'ESSAIS DES EQUIPEMENTS
ELECTRIQUES (IECEE) METHODE OC

CB TEST CERTIFICATE

CERTIFICAT D'ESSAI OC

Product
Produit

"Céliane" flush type socket-outlets with side
earthing contacts

Name and address of the applicant
Nom et adresse du demandeur

LEGRAND France Limoges
128 Avenue de Lattre de Tassigny,
FR-87045 Limoges Cedex, France

Name and address of the manufacturer
Nom et adresse du fabricant

LEGRAND France Limoges
128 Avenue de Lattre de Tassigny,
FR-87045 Limoges Cedex, France

Name and address of the factory
Nom et adresse de l'usine


LEGRAND France Limoges
128 Avenue de Lattre de Tassigny,
FR-87045 Limoges Cedex, France

Note: When more than one factory, please report on page 2
Note: Lorsque il y plus d'une usine, veuillez utiliser la 2^{ème} page

Ratings and principal characteristics
Valeurs nominales et caractéristiques principales

250V~, 16A; IP20;
IEC 60083:1975 St. Sh. C2a; rewirable; for rigid and
flexible conductors from 1.5mm² to 2x2.5mm²;
terminals: screw-type or screwless (rigid)

Trademark (if any)
Marque de fabrique (si elle existe)



Modell / Type Ref.
Ref. de type

67152; 67161; 67145

Additional information (if necessary may also be
reported on page 2)
Les informations complémentaires (si nécessaire,
peuvent être indiqués sur la 2^{ème} page

A sample of the product was tested and found to be in
conformity with
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été
considéré conforme à la

As shown in the Test Report Ref. No. which forms
part of this Certificate
Comme indiqué dans le Rapport d'essais numéro de
référence qui constitue partie de ce Certificat

PUBLICATION

IEC 60884-1:2002 (ed. 3) + A1

EDITION

28209037 001

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body
Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme National de Certification