



CERT: 14298

Nº SEC: 585129



CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE PRODUCTO ELÉCTRICO

(Autorizado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, según Resolución Exenta Nro. 16693 , de fecha 24/03/2024).
Se certifica el siguiente producto o línea de productos eléctricos , de acuerdo al siguiente detalle:

DATOS DE CERTIFICACIÓN

Nº SEC: 585129	Certificado tipo: 28698
Solicitud de aprobación: E-022-14-17389	Fecha solicitud: 14/07/2025
Certificado de aprobación: E-022-14-14298	Fecha certificado: 30/01/2026
Tipo de certificación: Seguridad	Sistema de certificación: 022-2b-ISOCASCO5
Protocolo de ensayos: PE Nº 3/06:2018 : 16.10.2018	
Norma: IEC 61008-1:2010+AMD1:2012+AMD2:2013; IEC 61008-2-1:1990	
Estado: VIGENTE	

IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE

NOMBRE: LEGRAND BTICINO CHILE SPA
DIRECCIÓN: Av. Andrés Bello N°2457 Torre 2, piso 15, Costanera Center Código postal 7510689 Providencia, Santiago, RM

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

DENOMINACIÓN TÉCNICA: INTERRUPTOR DIFERENCIAL SIN PROTECCIÓN CONTRA SOBRE CORRIENTE , INDEPENDIENTE DE LA TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN		
DENOMINACIÓN COMERCIAL: Interruptor Diferencial Tipo A, 2P 230V~		
MODELO: 411590, 411591, 411592		
MARCA: LEGRAND	PAIS ORIGEN: FRANCIA	PROCEDENCIA: FRANCIA
FABRICANTE: Legrand France (159)		
DIRECCIÓN FABRICANTE: 159 RUE JEAN JOANNON ZI DES TROIS MOULINS 06606 ANTIBES - FRANCE		

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

INTERRUPTOR DIFERENCIAL SIN PROTECCIÓN CONTRA SOBREINTENSIDADES INDEPENDIENTE DE LA TENSIÓN, TIPO A					
Tensión nominal	230V~	Frecuencia nominal	50/60Hz	Capacidad de ruptura	Inc 10 kA
Nº de polos	2P	Corriente	25, 40, 63A; Id 30mA	Desechable	Si
Uso	Instalaciones / Domiciliarias / Industriales				

OTROS ANTECEDENTES

Nº del certificado de aprobación, tipo, sello de calidad o marca de conformidad: E-061-14-11479		
Nº de la Resolución Exenta SEC que reconoce la Certificación:		
TAMAÑO LOTE: No procede	FECHA FABRICACIÓN: No procede	Nº SERIE: No procede

LABORATORIOS

Informe de Ensayo Tipo - LCIE	152863-715114B
Informe de Auditoría de Fábrica - LCIE	CB008 - 18660 (0182AP)
Informe de Auditoría - INGCER	E-022-CI-578/2025
Informe de 1er Control de Fabricación - INGCER	64774

USO DEL PRODUCTO

Comercial ☐	Industrial ☒	Doméstico ☒	Otro ☐
------------------------------------	--	---	-------------------------------

APROBACIÓN Y VIGENCIA

- En atención a los resultados obtenidos en los ensayos y pruebas efectuadas.
Se otorga el presente Certificado de Aprobación de acuerdo a las disposiciones legales, reglamentarias y normativas vigentes. dictadas por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles , según DS 298 de fecha 11 de noviembre de 2005.

- Este Certificado es válido por un periodo INDEFINIDO , a partir de 30/01/2026 quedando sometido a:

Este Certificado incluye además, las adendas que incorporan modelos de la familia, según lo definido en regulación vigente.
Control regular ☐ Control de Fabricación ☒ Control de Comercio ☐ Auditorías de Seguimiento ☒

DISPOSICIONES VARIAS

Se deberá marcar cada producto con la siguiente información: año y mes de fabricación, número de serie si corresponde, advertencia de seguridad si corresponde y país de fabricación. Además se deberá estampar el código QR en el producto.

Ing. Sandra Jeannette Rodríguez Lara
Representante Legal del Organismo de Certificación
Responsable Técnico del Organismo de Certificación