



Certificat

Certificate

Système de sécurité incendie
NF – Fire safety system

Extension – N° NF: DM 031 B0 du 06/10/2023
Extension - N°NF: DM 031 B0 from 06/10/2023
Date de fin de validité / Expiry date: 31/12/2026

LEGRAND FRANCE PYRENEES

Avenue Larribau - BP 9008 - 64050 Pau - France

Première admission / First admission: 12/12/2011

Sites de production / Production sites: Pau (France)
Limoges (France)

Est autorisé à apposer la marque NF en application des règles générales de la marque NF et du référentiel de certification de l'application NF Système de sécurité incendie (NF-SSI) pour le/les produit(s) cité(s) en annexe.

Is authorized to affix the NF mark on the product(s) listed in appendix, in accordance with the general rules of the NF mark and the NF Fire safety system (NF-SSI) reference document.

Ce certificat atteste que les produit(s) désigné(s) en annexe est (sont) certifié(s) conforme(s) aux normes citées en annexe et aux exigences supplémentaires après évaluation par AFNOR Certification tel que spécifié dans le référentiel de certification NF Système de sécurité incendie.

This certificate attests that the product(s) mentioned in appendix have been assessed by AFNOR Certification and found to conform with the standards cited in appendix and complementary requirements, as specified in the NF Fire safety system reference document.

Caractéristiques certifiées essentielles :

- Conforme à l'intégralité des articles, applicable au produit considéré, des normes citées en annexe, y compris les éventuelles options déclarées
- Associable dans un système de sécurité incendie certifié NF-SSI
- Mode de fonctionnement
- Type d'élément sensible
- Indication visuelle complémentaire
- Type de liaison au système

Main certified characteristics:

- Complies with all articles, applicable to the product under consideration, with the standards listed in the appendix, including any declared options
- Associated in a NF-SSI certified fire safety system
- Operating mode
- Type of frangible element
- Additional visual indicator
- Type of connection to the system

Ce certificat annule et remplace tout certificat antérieur. *This certificate supersedes all previous certificates.*

Ce certificat NF, incluant son annexe, est valable jusqu'au **31/12/2026** sous réserve des résultats des contrôles effectués par AFNOR Certification qui peut prendre toute décision conformément aux règles générales de la marque NF et au référentiel de certification NF Système de sécurité incendie.

This NF certificate and related appendix is valid until 31/12/2026 subject to the results obtained upon regular controls carried out by AFNOR Certification. Appropriate decision is made by AFNOR Certification in accordance with the general rules of the NF mark and specific NF Fire safety system reference document.



Julien NIZRI

Directeur Général d'AFNOR Certification
Managing Director of AFNOR Certification
CERTI F 1332.6 07/2020



Annexe

Appendix

Système de sécurité incendie
NF – Fire safety system

Annexe de la décision d'Extension – N° NF: DM 031 B0 du 06/10/2023
Appendix of the decision of Extension - N°NF: DM 031 B0 from 06/10/2023
Date de fin de validité / Expiry date: 31/12/2026

IDENTIFICATION PRODUIT(S) / PRODUCT DESIGNATION

LEGRAND FRANCE PYRENEES

Avenue Larribau - BP 9008 - 64050 Pau - France

| | |
|--|---|
| Référence commerciale / Product name | 340000 |
| Désignation / <i>Designation</i> | Déclencheur manuel d'alarme <i>Manual call point</i> |
| Marque commerciale / <i>Trademark</i> | URA |
| Normes / <i>Standards</i> | NF EN 54-11:2001 + A1:2006 |
| Type / <i>Type</i> | A |
| Catégorie d'environnement / <i>Environment category</i> | Intérieur <i>Indoor</i> |
| Mode de fonctionnement / <i>Operating mode</i> | Adressable <i>Addressable</i> |
| Élément sensible / <i>Frangible element</i> | Réarmable <i>Resettable</i> |
| Indication visuelle complémentaire / <i>Additional visual indicator</i> | Oui <i>Yes</i> |
| Type de liaison au système / <i>Type of connection to the system</i> | Filaire <i>Wired</i> |
| Isolateur de court-circuit intégré / <i>Integrated short-circuit isolator</i> | Non <i>No</i> |
| Divers / <i>Miscellaneous</i> | Néant <i>Néant</i> |

La conformité au Règlement Produits de Construction (EU) n° 305/2011 est attestée par le marquage CE apposé sur le produit. *Compliance with the Construction Products Regulation (EU) n° 305/2011 is confirmed by the CE mark on the product.*

Cette annexe ne peut être reproduite sans le document auquel elle se rattache. *This appendix cannot be copied without the certificate to which it is attached.*