

**LCIE N° : NF012\_4410/A1**

Titulaire :  
*License Holder:*

**LEGRAND FRANCE**  
128 AVENUE DU MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY  
87045 LIMOGES CEDEX  
FRANCE

Site de fabrication :  
*Factory:*

0002AP  
1644AP  
1456AP

Produit :  
*Product:*

**Boîtes et enveloppes pour appareillage électrique**  
*Boxes and enclosures for electrical accessories*

Marque commerciale (s'il y a lieu) :  
*Trade mark (if any):*



Modèle, type, référence :  
*Model, type, reference:*

Gamme / Serie BATIBOX / multi-material  
References : Voir Annexe / *See Annex*

Caractéristiques principales :  
*Main characteristics:*

Voir Annexe / *See Annex*

Informations complémentaires :  
*Additional information:*

/

Le produit est conforme à :  
*The product is in conformity with:*

EN IEC 60670-1:2021 + A11:2021

Documents pris en compte :  
*Relevant documents:*

TR n°21360848-798094 Version : 01

Annule et remplace (s'il y a lieu) :  
*Cancels and replaces (if necessary):*

La licence / *License* NF012\_4410 du/of 10/07/2024.  
Correction éditoriale / *Editorial correction*

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

*On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.*

Fontenay-aux-Roses, 15/07/2024

Date de fin de validité / *Expiry date* :

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.

*The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.*



**LABORATOIRE CENTRAL DES  
INDUSTRIES ELECTRIQUES**  
S.A.S au capital de 15.745.984 €  
RCS Nanterre B 408 363 174  
33 avenue du Général Leclerc  
F - 92266 FONTENAY AUX ROSES

**Julien GAUTHIER**  
Responsable Certification/Certification Officer

**RÉFÉRENCES - CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES**  
**REFERENCES - MAIN CHARACTERISTICS**

**Mechanisms**

Reference	Capacity		Depth (mm)	Dimension (mm)	distance between centres (mm)
	gang	modules			
0 801 01	1	-	40	Φ 67	-
0 801 15	1	-	40	Φ 67	-
0 801 89	1	-	40	Φ 67	-
0 905 01	1	-	40	Φ 67	-
200 215	1	-	40	Φ 67	-
0 801 02	2	4/5	40	Φ 67	71
0 905 02	2	4/5	40	Φ 67	-
0 801 03	3	6/8	40	Φ 67	71
0 905 03	3	6/8	40	Φ 67	71
0 801 21	1	-	50	Φ 67	-
0 801 16	1	-	50	Φ 67	-
0 905 05	1	-	50	Φ 67	-
0 801 22	2	4/5	50	Φ 67	71
0 905 06	2	4/5	50	Φ 67	71
0 801 23	3	6/8	50	Φ 67	71
0 905 07	3	6/8	50	Φ 67	71
0 801 24	2x2	2x4/5	50	142 x 142	-
0 801 26	2x3	2x6/8	50	213 x 142	-
0 801 28	-	2x10	50	-	-
0 801 88	1	-	50	Φ 79	-

Rated insulation voltage	450V~
Nature of their material	Insulating
Method of installation	Flush in hollow walls, hollow ceilings, hollow floors or furniture
	Non-combustible walls, ceilings or floors
	Combustible walls, ceilings or floors
Type of inlets (outlets)	With inlets for plain or corrugated conduits
Clamping means	Without clamping means
Minimum and maximum temperatures during installation	-5°C to +60°C
Degree of protection of the part mounted in the hollow wall	IP20
Arrangements to fix accessories to the boxes	Boxes supplied with screws

**Accessories**

References	Function	Remark
0 801 94	Rectangular lid for boxes 2x2 gangs	Cover for box 0 801 24
0 801 96	Rectangular lid for boxes 2x2 gangs	Cover for box 0 801 26
0 801 05	Device for molding and skirting board for Céliane range	-