



CERTIFICADO DE APROBACION DE PRODUCTO ELECTRICO

(Autorizado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, según Resolución Exenta Nro.

1100 , de fecha 23/07/2008).

Se certifica el siguiente producto o línea de productos eléctricos , de acuerdo al siguiente detalle:

DATOS DE CERTIFICACIÓN

SOLICITUD DE APROBACION : E-013-14-5570

FECHA SOLICITUD: 02/01/2013

CERTIFICADO DE APROBACION : E-013-14-3792

FECHA CERTIFICADO: 24/04/2013

TIPO: SEGURIDAD

PROTOCOLO DE ENSAYOS: PE N° 3/03

SISTEMA DE CERTIFICACION : 013 ISOCASCO3(1e)

NORMA DE APROBACION: IEC 60898-1 / 1.2 ED.2003

IDENTIFICACION DEL SOLICITANTE

NOMBRE : ELECTRO ANDINA LIMIT

DIRECCION : AV. VICUÑA MACKENNA 1292, ÑUÑO, SANTIAGO.

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

DENOMINACION TECNICA : INTERRUPTOR AUTOMATICO (DISYUNTOR) TERMOMAGNETICO

DENOMINACION COMERCIAL : INTERRUPTOR AUTOMATICO TERMOMAGNETICO

MODELO : 407662,407663,407664,407665,407666,407668,407670,407671,407672,407673,407674,407675,407676,407962,407963,407964,407965,407966,407967,407969,407971,407972,407973,407974,407975,407976,407977,407425,407426,407427,407428,407429,407430,407432,407433,407434,407435,407436,407437,407438

MARCA : LEGRAND

PAIS DE FABRICACION : FRANCIA

PROCEDENCIA : FRANCIA

NOMBRE DEL FABRICANTE : Legrand

DIRECCION DEL FABRICANTE : Parc International de sophia Antipoles-Quartier les 3 moulins-159 rue Jean Joannon, Francia

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PRODUCTO

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR, PARA MONTAJE SOBRE RIEL DIN.

USO : Indus./ Domiciliario

POTENCIA/CORR. NOMINAL : CURVA C 1,2,3,6,32,40,50,63 A; CURVA D 1,2,3,6,10,16,20,25,32,40,50,63 A; CURVA B 6,10,16,20,25,32, A

TENSION NOMINAL : 230/400 V

CURVA DE OPERACION : C,D,B

CAPACIDAD DE RUPTURA : 6000 A

OTROS ANTECEDENTES

N° del certificado de aprobación, tipo, sello de calidad o marca de conformidad: No procede

N° de la Resolución Exenta SEC que reconoce la Certificación: No procede

Declaración de Ingreso al Servicio Nacional de Aduana : Factura

Item: 6382599

Tamaño Lote: 154

FECHA FABRICACIÓN : FEBRERO 2013

N ° SERIE : No procede

Laboratorios

Informe 1° Seguimiento - INGCER	9983
Informe de Ensayo Tipo - INGCER	9957
Informe de Extracción de Muestras - INGCER	19546

APROBACION Y VIGENCIA

-En atención a los resultados obtenidos en los ensayos y pruebas efectuadas.

Se otorga el presente Certificado de Aprobación de acuerdo a las disposiciones legales, reglamentarias y normativas vigentes. dictadas por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles , según DS 298 de fecha 11 de noviembre de 2005.

-Este Certificado es válido por un período INDEFINIDO , a partir de 24/04/2013 quedando sometido a:

Control Regular ☒ Control de Fabricación ☐ Control de Comercio ☐ Auditorías de Seguimiento ☐

DISPOSICIONES VARIAS

Se deberá marcar cada producto con la siguiente información: año y mes de fabricación, número de serie si corresponde, advertencia de seguridad si corresponde y país de fabricación. Además se deberá estampar el logo o sigla INGCER junto al Número de Certificado de Aprobación.