



L C I E

Licence / License



N° : Ma 17021 / 823301

Titulaire :
License Holder:

LEGRAND FRANCE Pyrénées
AVENUE LARRIBAU – BP 9008
64050 PAU CEDEX 09
FRANCE

Site de fabrication :
Factory:

LEGRAND SITEL (N° 24264)
Technopole d'Ester - 27 avenue d'Ariane - BP 523
87045 LIMOGES Cedex
FRANCE

Produit :
Product:

Bloc Autonome d'Alarme Sonore et / ou Lumineuse d'Evacuation /
Self Contained Audible and / or Visual Alarm Units for Emergency Evacuation

Marque commerciale (s'il y a lieu) :
Trade mark (if any):

legrand

Modèle, type, référence :
Model, type, reference:

1 405 40

Caractéristiques principales :
Main characteristics:

Voir annexe / See annex

Informations complémentaires :
Additional information:

/

Le produit est conforme à :
The product is in conformity with:

NF C 48-150:2022
NF 468:2013

Documents pris en compte :
Relevant documents:

TR N° 24517981-807234 Version 01
TR N° 24517981-807235 Version 01


Annule et remplace (s'il y a lieu) :
Cancels and replaces (if necessary):

La licence / License Ma 17021 / 807228 du/of 11/06/2025 Changement de site de fabrication / Change of factory

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the license holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 07/05/2026


Jérôme REYSSAC
LABORATOIRE CENTRAL DES
INDUSTRIES ELECTRIQUES
83, rue de la République de 15.745.984 €
RCS Nanterre B 408 363 174
33 avenue du Général Leclerc
92266 FONTENAY-AUX-ROSES

Responsable Certification / Certification Officer

Date de fin de validité / Expiry date
:

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée /

The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale / Reproduction of this document is authorized only in its integral form

Caractéristiques / Characteristics :

Caractéristiques / Characetristics	Valeurs / Values
Type / Type	BAAS Ma
Tension assignée / Rated voltage	230V
Nature du courant / Nature of supply	~
Fréquence assignée / Rated frequency	50/60 Hz
Classe de protection contre les chocs électriques / Class of protection from electric shock	II
Degré IP / IP degree	IP21
Degré IK / IK degree	IK07
Autonomie / Autonomy	12 h
Durée alarme générale / Alarm general time	5 min
Classe sonore / Sound class	B
Flux assigné / Rated lumen output	/
Nature accumulateur (Type, Nombre, Tension, Capacité) / Battery type	Ni-MH GP 200 20R8H - 8,4V / 200mAh Ni-MH BYD réf. 46220280.- 9V / 200 mAh