



CERTIFICADO DE APROBACION DE PRODUCTO ELECTRICO

(Autorizado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, según Resolución Exenta Nro.

1849 , de fecha 12/07/2011).

Se certifica el siguiente producto o línea de productos eléctricos , de acuerdo al siguiente detalle:

DATOS DE CERTIFICACIÓN

SOLICITUD DE APROBACION : E-013-14-5568

FECHA SOLICITUD: 02/01/2013

CERTIFICADO DE APROBACION : E-013-14-3790

FECHA CERTIFICADO: 15/04/2013

TIPO : SEGURIDAD

PROTOCOLO DE ENSAYOS: PE N° 3/06

SISTEMA DE CERTIFICACION : 013 ISOCASCO3(1c)

NORMA DE APROBACION: IEC 61008-1 / 2.1 Ed. 2002

IDENTIFICACION DEL SOLICITANTE

NOMBRE : ELECTRO ANDINA LIMIT

DIRECCION : AV. VICUÑA MACKENNA 1292, ÑUÑO A, SANTIAGO.

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

DENOMINACION TECNICA : INTERRUPTOR DIFERENCIAL SIN PROTECCION CONTRA SOBRE INTENSIDADES, INDEPENDIENTE DE LA TENSION DE ALIMENTACION

DENOMINACION COMERCIAL : INTERRUPTOR DIFERENCIAL

MODELO : 411500,411504,411505,411506,411507,411508,411524,411525,411526,411527,411528,411590,411591,411592

MARCA : LEGRAND

PAIS DE FABRICACION : FRANCIA

PROCEDENCIA : FRANCIA

NOMBRE DEL FABRICANTE : Legrand

DIRECCION DEL FABRICANTE: Parc International de sophia Antipoles-Quartier les 3 moulins-159 rue Jean Joannon, Francia

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PRODUCTO

EL INTERRUPTOR AUTOMATICO OPERADO POR CORRIENTE DIFERENCIAL PARA MONTAJE EN RIEL DIN .

TIPO AC: 30 mA; 300 mA

TIPO A: 300 mA

USO : Indus./ Domiciliario

TENSION NOMINAL : 230 V

POTENCIA/CORR. NOMINAL : 16 A (10 mA); 25,40,63,80,100 A (30 mA);
25,40,63,80,100 A (300 mA); 25,40,63 A (300 mA)

OTROS ANTECEDENTES

N° del certificado de aprobación, tipo, sello de calidad o marca de conformidad: No procede

N° de la Resolución Exenta SEC que reconoce la Certificación: No procede

Declaración de Ingreso al Servicio Nacional de Aduana : Factura

Item: 6382599

Tamaño Lote: 64

FECHA FABRICACIÓN :

N ° SERIE : No procede

Laboratorios

Informe 1° Seguimiento - INGCER	N° 9984
Informe de Ensayo Tipo - INGCER	N° 9954
Informe de Extracción de Muestras - INGCER	N° 19547

APROBACION Y VIGENCIA

-En atención a los resultados obtenidos en los ensayos y pruebas efectuadas.


Se otorga el presente Certificado de Aprobación de acuerdo a las disposiciones legales, reglamentarias y normativas vigentes. dictadas por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles , según DS 298 de fecha 11 de noviembre de 2005.

-Este Certificado es válido por un período INDEFINIDO , a partir de 15/04/2013 quedando sometido a:

Control Regular ☒ Control de Fabricación ☐ Control de Comercio ☐ Auditorías de Seguimiento ☐

DISPOSICIONES VARIAS

Se deberá marcar cada producto con la siguiente información: año y mes de fabricación, número de serie si corresponde, advertencia de seguridad si corresponde y país de fabricación. Además se deberá estampar el logo o sigla INGCER junto al Número de Certificado de Aprobación.



ANEXO: 34 E-013-14-3790

Fecha de emisión 19/02/2014

Adenda de Certificado de Aprobación de Producto Eléctrico

El presente documento incorpora un nuevo modelo al *Certificado N° E-013-14-3790*, de fecha 15/04/2013, correspondiente al siguiente producto:

- **INTERRUPTOR DIFERENCIAL**

411500, 411504, 411505, 411506, 411507, 411508, 411524, 411525, 411526, 411527, 411528, 411590, 411591, 411592.

Estas modificaciones han sido informadas a través de una Carta del cliente ELECTRO ANDINA Ltda., el cual indica la ampliación de Modelos, lo que involucra una modificación en el Certificado de Aprobación.

CARACTERISTICAS

Incorporación de Modelos

411504-9, 411505-6.

DISPOSICIONES

Este producto deberá someterse a todas las disposiciones descritas en *Certificado N° E-013-14-3790*, a partir del 15/04/2013.

OTROS

Carta de ELECTRO ANDINA Ltda., Solicitud de Aprobación N°E-013-14-5568, de fecha 02/01/2013.


Ing. SANDRA RODRIGUEZ LARA
Representante Legal del Organismo de Certificación
Responsable Técnico del Organismo de Certificación