ALARME INCENDIE

CARACTERISTIQUES PRODUIT

www.ura.fr

Désignation	ECS CMSI 8
Référence	315 120
Fonction	Equipement de contrôle et de signalisation (SSI A) avec CMSI intégré
Nombre de boucles de détection	8
Nombre maximum de détecteurs automatiques par boucle	32
Nombre maximum de déclencheurs manuels par boucle	32
Nombre maximum de zones de détection	8
Nombre de zone d'alarme	1
Unité de gestion d'alarme (UGA)	– 2 sorties de diffuseurs sonores et/ou lumineux – 32 diffuseurs sonores et/ou lumineux maximum par ligne – Puissance disponible sur les 2 lignes : • 24 V / 1.2 A avec alimentation interne • 24 V / 2 x 1.2 A avec alimentation externe
Contact auxiliaire UGA	– RCT 48V - 1 A ou 24V - 2 A – Permettant de raccorder 16 BAAS du type Sa ou SaMe avec ou sans flash
Lignes de commande de DAS	2 à rupture sans contrôle de position
Zones de mise en sécurité	2
Sorties CMSI	2 contacts 48V - 1 A ou 24V - 2 A

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.

Une marque de legrand

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Désignation	ECS CMSI 8
Nombre maximum de TRC et/ou TRE	– 5 avec alimentation interne – 10 avec alimentation externe 24 V
Relais	– 1 contact feu : RCT 48V - 1 A ou 24V - 2 A – 1 contact défaut général : RCT 48V - 1 A / 24V - 2 A
Sorties 24 V	– 1 sortie 24 V permanent (200 mA secteur présent / 40 mA secteur absent)
Conforme aux normes	NF EN 54-2, NF EN 54-4, NF S 61-934/ 35/ 36 et certifié CE CPR, NF SSI
Alimentation interne conforme à la norme	NF EN 54-4
Batteries non fournies	1 x 12 V / 7 Ah + 1 x 12 V / 1,2 Ah
Autonomie	SDI : 12 h en veille + 10 mn d'alarme feu UGA : 12 h en veille + 5 mn d'alarme générale
Température d'utilisation	-10°C à +55°C
Indices de protection	IP 30 / IK 07
Dimensions (H x L x P)	400 x 400 x 140 mm

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.

Une marque de legrand