

ADENDA
CERTIFICADO DE APROBACION DE PRODUCTOS



E-013-01-14143



Autorizado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles,
según Resolución Exenta N° 0584, de fecha 11 de Abril de 2012.

N° Certificado SEC	: 52084
Fecha de Emisión de Adenda del Certificado	: 13/03/2014
N° y fecha de Solicitud de Adenda	: E-013-01-48458 de 13/12/2013
Protocolo de Análisis y/o Ensayos	: PE N° 3/01, FECHA: 18 DE JUNIO 2010
Normas Técnicas de Certificación	: IEC 60669-1:2007 o NCh2011.Of2009
Sistema de Certificación Empleado	: Sistema 1, Código 013
Nombre del Solicitante de Certificación	: BTCINO CHILE LTDA.
Dirección del Solicitante	: Avda. Vicuña Mackenna 1292 Ñuñoa – Santiago
Declaración de Ingreso al Sistema Nacional de Aduana (DIN)	: ----

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Denominación Técnica del Producto	: Interruptor manual para uso domiciliario y similar 63 A
Denominación Comercial del Producto	: Interruptor 9/24 C/Llave Bipolar. 10 A 250 V Interruptor a tirante 1 polo 10 A 250 V
Marca	: BTICINO
Modelo o Tipo	: 5007* / 5007D / 5027
Características Técnicas	: 10 A / 250V~
Identificación y/o Trazabilidad	: Jun-2013
País de origen	: ITALIA
Procedencia	: ITALIA
Tamaño del Lote	: 1.-unidades
Tamaño de la Muestra	: 1.-unidades
Nombre del Fabricante	: BTICINO S.P.A
Dirección del Fabricante	: VIALI BORRI 231, 21100 VARESSE. ITALIA

OTROS ANTECEDENTES

Nombre del Laboratorio donde se ejecutaron los Ensayos	: CESMEC S.A
N° de informe de ensayos	: SCE-46766
N° de Certificado Referenciado	: E-013-01-36557
N° SEC de Certificado Referenciado	: 107849

La generación de esta adenda se debió : Bticino Chile Ltda., tenedor del presente Certificado de Aprobación, por carta de fecha 16/10/2013, solicitó a Cesmec, efectuar en él, los cambios que define en la carta presentada, sin generar un nuevo Certificado de Aprobación, por las razones que en ella indica, Cesmec accedió a lo solicitado, de acuerdo a lo dispuesto en OC N°0993 del 2002 y la la RE N°2608 del 2009 ambos de SEC, por considerar que los cambios son irrelevantes y después de validar lo manifestado por Bticino y los resultados del informe de ensayo N° SCE-46766 de Cesmec.

SCG-36557

Revisión 00-00 fecha emisión 20/01 /14

Pág. 1 de 2

Nota importante al reverso

ADENDA
CERTIFICADO DE APROBACION DE PRODUCTOS**E-013-01-14143****USOS DEL PRODUCTO**

Comercial y domestico

APROBACIÓN Y VIGENCIA

En atención a los resultados obtenidos en los ensayos y pruebas efectuadas, se otorga el presente Certificado de Aprobación, de acuerdo a las disposiciones legales, reglamentarias y normativas vigentes.

DISPOSICIONES VARIAS

El Sistema de Certificación empleado (Sistema 1, código 013), según el Decreto Supremo N° 298, de fecha 10 de noviembre del 2005, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, considera según disposiciones de SEC, una periodicidad de control de de los lotes de productos importados

HÉCTOR BRAVO MUÑOZEn representación del Representante
Legal del Organismo de Certificación**CARLOS GUSTAVO SAAVEDRA ROCAMORA**

Responsable Técnico del Organismo de Certificación

SCG-36557

Revisión 00-00 fecha emisión 20/01 /14


Pág. 2 de 2

Nota Importante al reverso

**INTERRUPTOR MANUAL PARA USO DOMICILIARIO
Y SIMILAR, HASTA 63 A**

Documentos de referencia

Orden de trabajo (O.T.) : 408248
Solicitud de certificación : 48458
Fecha de solicitud : 13/12/2013
Ingreso laboratorio : 49335
Fecha de Ingreso : 13/12/2013
N° de muestra : EI-3684
Realizado por (+ firma) : **Fernando Fuentes Vásquez**
Funcionario responsable de la
ejecución de los ensayos



Aprobado por (+ firma) : **W. Andrés Espinoza Huenul**
Profesional a cargo de la
responsabilidad técnica de los ensayos

Fecha de emisión : 12/02/2014

Laboratorio de ensayos

Nombre : CESMEC S.A
Dirección : Avda. Marathon N° 2595, Macul, Santiago – Chile

Solicitante (cliente)

Nombre : BTICINO CHILE LTDA.
Atención : Cecilia Inostroza Oliva
Dirección : Avda. Vicuña Mackenna 1292 Ñuñoa – Santiago

Especificación de los ensayos

Protocolo de Análisis y/o Ensayos
de productos eléctricos : PE N° 3/01, FECHA: 18 DE JUNIO 2010
Normas de ensayos : IEC 60669-1:2007 ó NCh2011.Of2009

Producto ensayado

Denominación Técnica : Interruptor manual para uso domiciliario y similar, hasta 63 A
Denominación comercial : Interruptor manual
Marca : BTICINO
Modelo : 5007D
Características Técnicas : 10 A / 250 V~
Unidades ensayadas : 01 unidad

Fabricante

Nombre : BTICINO S.P.A.
Dirección : VIALLI BORRI 231, 21100 VARESE, ITALIA

ENSAYOS EFECTUADOS Y RESULTADOS OBTENIDOS

Marcado: Cláusula 8

Marcado : Cláusula 8					
Código QR	52084	Marca	Bticino	Modelo	5007D
Tensión	250 V	Símbolo ~	Marcado	Corriente	10 A
Nº Certificado	E-013-01-14143	País de fabricación	Italia	Mes y año de fabricación	Jun- 2013