



## CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE PRODUCTO ELÉCTRICO

(Autorizado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, según Resolución Exenta Nro. 29050, de fecha 06/05/2019).  
Se certifica el siguiente producto o línea de productos eléctricos, de acuerdo al siguiente detalle:

### DATOS DE CERTIFICACIÓN

Nº SEC: **371190** Certificado tipo: **19371**  
Solicitud de aprobación: **E-061-14-12619** Fecha solicitud: **05/01/2021**  
Certificado de aprobación: **E-061-14-10120** Fecha certificado: **02/03/2021**  
Tipo de certificación: **Seguridad** Sistema de certificación: **061-ESPECIAL**  
Protocolo de ensayos: **PE N° 3/03**  
Norma: **IEC 60898-1:2015**  
Estado: **VIGENTE**

### IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE

NOMBRE: **ELECTRO ANDINA LTDA**  
DIRECCIÓN: **AV. VICUÑA MACKENNA 1292, ÑUÑO A, SANTIAGO.**

### SOLICITANTE ANEXADO

NOMBRE	DIRECCIÓN
Legrand Bticino Chile Limitada	null

### IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

DENOMINACIÓN TÉCNICA: **INTERRUPTOR AUTOMÁTICO (IEC 60898-1)**  
DENOMINACIÓN COMERCIAL: **INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TRIPOLAR**  
MODELO: **419881, 419886, 419887, 419888, 419889, 419890** MARCA: **LEGRAND**  
FABRICANTE: **Legrand Polska UL** PAIS ORIGEN: **POLONIA** PROCEDENCIA: **POLONIA**  
DIRECCIÓN FABRICANTE: **Warynskiego, 20 - Dolnoslaskie, Lower Silesia 57-200 - Zabkowice Slaskie, Poland**

### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TRIPOLAR TERMOMAGNETICO PARA MONTAJE SOBRE RIEL DIN  
- C6; C25; C32; C40; C50; C63, 400V~, 6000A.

Tensión nominal **400V~** Capacidad de ruptura **6000A** Curva de operación **C**  
Nº de polos **3** Corriente **6A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A**

Uso  Doméstico

### OTROS ANTECEDENTES

Nº del certificado de aprobación, tipo, sello de calidad o marca de conformidad: **IT-16821**  
Nº de la Resolución Exenta SEC que reconoce la Certificación: **547** Fecha Resolución: **15/04/2008**  
TAMAÑO LOTE: **6 Unidad** FECHA FABRICACIÓN: **Julio/2014** Nº SERIE: **No procede**

### Declaración de Ingreso al Servicio Nacional de Aduanas

DIN	0232628134
ITEM	1

INVOICE 01350187

### LABORATORIOS

Informe de Ensayo Tipo - IMQ S.P.A	PB15S0574769-03-00
Informe de Extracción de Muestras - INGCER	50312
Informe de 1er Seguimiento - INGCER	35479
Informe de Verificación - INGCER	35478

### USO DEL PRODUCTO

Comercial  Industrial  Doméstico  Otro

### APROBACIÓN Y VIGENCIA

- En atención a los resultados obtenidos en los ensayos y pruebas efectuadas.  
Se otorga el presente Certificado de Aprobación Sistema Especial QR Único de acuerdo a las disposiciones legales, reglamentarias y normativas vigentes. dictadas por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, según DS 298 de fecha 11 de noviembre de 2005 y la Res. Ex. 14661 de fecha de 5 de agosto de 2016.

Este Certificado incluye además, las adendas que incorporan modelos de la familia, según lo definido en regulación vigente.

### DISPOSICIONES VARIAS

Se deberá marcar cada producto con la siguiente información: año y mes de fabricación, número de serie si corresponde, advertencia de seguridad si corresponde y país de fabricación. Además se deberá estampar el código QR en el producto.



## CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE PRODUCTO ELÉCTRICO

*(Autorizado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, según Resolución Exenta Nro. 29050, de fecha 06/05/2019).*

**Representante Legal del Organismo de Certificación**  
**Responsable Técnico del Organismo de Certificación**