



CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE PRODUCTO ELÉCTRICO

(Autorizado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, según Resolución Exenta Nro. 29050, de fecha 06/05/2019).
Se certifica el siguiente producto o línea de productos eléctricos, de acuerdo al siguiente detalle:

DATOS DE CERTIFICACIÓN

Nº SEC: **376678** Certificado tipo: **19601**
Solicitud de aprobación: **E-061-14-12766** Fecha solicitud: **22/02/2021**
Certificado de aprobación: **E-061-14-10193** Fecha certificado: **19/04/2021**
Tipo de certificación: **Seguridad** Sistema de certificación: **061-ESPECIAL**
Protocolo de ensayos: **PE N° 3/03**
Norma: **IEC 60898-1:2015**
Estado: **VIGENTE**

IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE

NOMBRE: **ELECTRO ANDINA LTDA**
DIRECCIÓN: **AV. VICUÑA MACKENNA 1292, ÑUÑO A, SANTIAGO.**

SOLICITANTE ANEXADO

NOMBRE	DIRECCIÓN
Legrand Bticino Chile Limitada	null

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

DENOMINACIÓN TÉCNICA: **INTERRUPTOR AUTOMÁTICO (IEC 60898-1)**
DENOMINACIÓN COMERCIAL: **INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TRIPOLAR**
MODELO: **407851, 407852, 407853, 407854, 407855, 407857, 407859, 407860, 407861, 407862, 407863, 407864, 407865** MARCA: **LEGRAND**
FABRICANTE: **BTICINO S.p.A. - Legrand Group** PAIS ORIGEN: **ITALIA** PROCEDENCIA: **FRANCIA**
DIRECCIÓN FABRICANTE: **Via Dell'Industria, 22 80059 - Torre del Greco (NA), Italia**

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO PARA MONTAJE SOBRE RIEL DIN. SERIE DX³
407851 (1A), 407852 (2A), 407853 (3A), 407854 (4A), 407855 (6A), 407857 (10A), 407859 (16A), 407860 (20A), 407861 (25A), 407862 (32A), 407863 (40A), 407864 (50A), 407865 (63A)

Tensión nominal **400V~** Capacidad de ruptura **6000A** Curva de operación **C**
Nº de polos **3**
Corriente **1A, 2A, 3A, 4A, 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A**

Uso Doméstico

OTROS ANTECEDENTES

Nº del certificado de aprobación, tipo, sello de calidad o marca de conformidad: **IT-18673**
Nº de la Resolución Exenta SEC que reconoce la Certificación: **547** Fecha Resolución: **15/04/2008**
TAMAÑO LOTE: **13 Unidades** FECHA FABRICACIÓN: **Junio/2019 - Octubre/2020** Nº SERIE: **No procede**

Declaración de Ingreso al Servicio Nacional de Aduanas

DIN	2210012218-2	2210011486-4	2210011969-6	2210011317-5	2210011921-1	2210012161-5	2210012062-7	2210012185-2	2210012102-K	2210012353-7
ITEM	33	30	17	29	25	7	31	6	20	24

INVOICE 7662759, 7873449

LABORATORIOS

Informe de Ensayo Tipo - IMQ S.P.A	PB17-0011020-01-00
Informe de Extracción de Muestras - INGCER	50798
Informe Control Regular - INGCER	36001
Informe de Verificación - SAIME	36000

USO DEL PRODUCTO

Comercial Industrial Doméstico Otro

APROBACIÓN Y VIGENCIA

- En atención a los resultados obtenidos en los ensayos y pruebas efectuadas.
Se otorga el presente Certificado de Aprobación Sistema Especial QR Único de acuerdo a las disposiciones legales, reglamentarias y normativas vigentes. dictadas por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, según DS 298 de fecha 11 de noviembre de 2005 y la Res. Ex. 14661 de fecha de 5 de agosto de 2016.

Este Certificado incluye además, las adendas que incorporan modelos de la familia, según lo definido en regulación vigente.

DISPOSICIONES VARIAS

Se deberá marcar cada producto con la siguiente información: año y mes de fabricación, número de serie si corresponde, advertencia de seguridad si corresponde y país de fabricación. Además se deberá estampar el código QR en el producto.



CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE PRODUCTO ELÉCTRICO

(Autorizado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, según Resolución Exenta Nro. 29050, de fecha 06/05/2019).



Ing. Sandra Rodríguez
Representante Legal del Organismo de Certificación
Responsable Técnico del Organismo de Certificación