



## CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE PRODUCTO ELÉCTRICO

(Autorizado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, según Resolución Exenta Nro. 29050, de fecha 06/05/2019).  
Se certifica el siguiente producto o línea de productos eléctricos, de acuerdo al siguiente detalle:

### DATOS DE CERTIFICACIÓN

Nº SEC: **376875** Certificado tipo: **19602**  
Solicitud de aprobación: **E-061-14-12770** Fecha solicitud: **22/02/2021**  
Certificado de aprobación: **E-061-14-10194** Fecha certificado: **21/04/2021**  
Tipo de certificación: **Seguridad** Sistema de certificación: **061-ESPECIAL**  
Protocolo de ensayos: **PE N° 3/03**  
Norma: **IEC 60898-1:2015**  
Estado: **VIGENTE**

### IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE

NOMBRE: **ELECTRO ANDINA LTDA**  
DIRECCIÓN: **AV. VICUÑA MACKENNA 1292, ÑUÑO A, SANTIAGO.**

### SOLICITANTE ANEXADO

NOMBRE	DIRECCIÓN
Legrand Bticino Chile Limitada	null

### IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

DENOMINACIÓN TÉCNICA: **INTERRUPTOR AUTOMÁTICO (IEC 60898-1)**  
DENOMINACIÓN COMERCIAL: **INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TRIPOLAR**  
MODELO: **408080, 408081, 408082, 408083, 408084, 408085, 408087, 408089, 408090, 408091, 408092, 408093, 408094, 408095** MARCA: **LEGRAND**  
FABRICANTE: **BTICINO S.p.A. - Legrand Group** PAIS ORIGEN: **ITALIA** PROCEDENCIA: **FRANCIA**  
DIRECCIÓN FABRICANTE: **Via Dell'Industria, 22 80059 - Torre del Greco (NA), Italia**

### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO PARA MONTAJE SOBRE RIEL DIN. SERIE DX<sup>3</sup>  
408080 (0,5A), 408081 (1A), 408082 (2A), 408083 (3A), 408084 (4A), 408085 (6A), 408087 (10A), 408089 (16A), 408090 (20A), 408091 (25A), 408092 (32A), 408093 (40A), 408094 (50A), 408095 (63A)

Tensión nominal **400V~** Capacidad de ruptura **6000A** Curva de operación **D**  
Nº de polos **3**  
Corriente **0,5A, 1A, 2A, 3A, 4A, 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A**

Uso  Doméstico

### OTROS ANTECEDENTES

Nº del certificado de aprobación, tipo, sello de calidad o marca de conformidad: **IT-18673**  
Nº de la Resolución Exenta SEC que reconoce la Certificación: **547** Fecha Resolución: **15/04/2008**  
TAMAÑO LOTE: **14 Unidades** FECHA FABRICACIÓN: **Mayo/2020 - Septiembre/2020** Nº SERIE: **No procede**

### Declaración de Ingreso al Servicio Nacional de Aduanas

DIN	2210012161-5	2210011385-K	2210011618-2	2210012218-2	2210012353-7	2210012160-7	2210007763-2	2210011318-3
ITEM	7	34	53	36	26	35	5	6

### LABORATORIOS

Informe de Ensayo Tipo - IMQ S.P.A	PB17-0011020-01-00
Informe de Extracción de Muestras - INGCER	50799
Informe Control Regular - INGCER	36003
Informe de Verificación - SAIME	36002

### USO DEL PRODUCTO

Comercial  Industrial  Doméstico  Otro

### APROBACIÓN Y VIGENCIA

- En atención a los resultados obtenidos en los ensayos y pruebas efectuadas.  
Se otorga el presente Certificado de Aprobación Sistema Especial QR Único de acuerdo a las disposiciones legales, reglamentarias y normativas vigentes. dictadas por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, según DS 298 de fecha 11 de noviembre de 2005 y la Res. Ex. 14661 de fecha de 5 de agosto de 2016.

Este Certificado incluye además, las adendas que incorporan modelos de la familia, según lo definido en regulación vigente.

### DISPOSICIONES VARIAS

Se deberá marcar cada producto con la siguiente información: año y mes de fabricación, número de serie si corresponde, advertencia de seguridad si corresponde y país de fabricación. Además se deberá estampar el código QR en el producto.



## CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE PRODUCTO ELÉCTRICO

*(Autorizado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, según Resolución Exenta Nro. 29050, de fecha 06/05/2019).*



---

**Ing. Sandra Rodríguez**  
**Representante Legal del Organismo de Certificación**  
**Responsable Técnico del Organismo de Certificación**