



## CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE PRODUCTO ELÉCTRICO

(Autorizado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, según Resolución Exenta Nro. 8887, de fecha 19/10/2021).  
Se certifica el siguiente producto o línea de productos eléctricos, de acuerdo al siguiente detalle:

### DATOS DE CERTIFICACIÓN

Nº SEC: **421837** Certificado tipo: **21355**  
Solicitud de aprobación: **E-061-14-13575** Fecha solicitud: **30/06/2021**  
Certificado de aprobación: **E-061-14-11078** Fecha certificado: **28/02/2022**  
Tipo de certificación: **Seguridad** Sistema de certificación: **061-ESPECIAL**  
Protocolo de ensayos: **PE N° 3/06:2018**  
Norma: **EC 61008-1:2010+AMD1:2012+AMD2:2013 : IEC 61008-2-1:1990**  
Estado: **VIGENTE**

### IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE

NOMBRE: **Legrand Bticino Chile Limitada**  
DIRECCIÓN: **Av. Andrés Bello N°2457 Torre 2, piso 15, Costanera Center Código postal 7510689 Providencia, Santiago, RM**

### IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

DENOMINACIÓN TÉCNICA: **INTERRUPTOR DIFERENCIAL SIN PROTECCIÓN CONTRA SOBRECORRIENTE, INDEPENDIENTE DE LA TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN**  
DENOMINACIÓN COMERCIAL: **INTERRUPTOR DIFERENCIAL, serie DX3**  
MODELO: **411660, 411661, 411662, 411663, 411664, 411665, 411666, 411667, 411668, 411669** MARCA: **LEGRAND**  
FABRICANTE: **LEGRAND FRANCE** PAIS ORIGEN: **FRANCIA** PROCEDENCIA: **FRANCIA**  
DIRECCIÓN FABRICANTE: **159 RUE JEAN JOANNON - ZI DES TROIS MOULINS 06606 ANTIBES - FRANCIA**

### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

INTERRUPTOR DIFERENCIAL SIN PROTECCIÓN TIPO AC y AC-S; Idm: 1000A, Inc-Idnc:10.000A  
modelo-In-Idn-Im: 411660-25(A)-30(mA)-500(A), 411661-40(A)-30(mA)-500(A), 411662-463A)-30(mA)-630(A), 411663-80(A)-30(mA)-800(A), 411664-25(A)-300(mA)-500(A), 411665-40(A)-300(mA)-500(A), 411666-64(A)-300(mA)-630(A), 411667-80(A)-300(mA)-800(A), 411668-40(A)-300(mA)-500(A)AC-S 411669-63(A)-300(mA)-630(A)AC-S

Tensión nominal	<b>400V ~</b>	Capacidad de ruptura	<b>10000A</b>	Nº de polos	<b>4</b>
Corriente	<b>25A, 40A, 63A, 80A</b>				
Uso	<b>Doméstico</b>				

### OTROS ANTECEDENTES

Nº del certificado de aprobación, tipo, sello de calidad o marca de conformidad: **FR\_705078**  
Nº de la Resolución Exenta SEC que reconoce la Certificación: **10584** Fecha Resolución: **24/01/2022**  
TAMAÑO LOTE: **10 Unidades** FECHA FABRICACIÓN: **Mayo/2021** Nº SERIE: **No procede**  
**Declaración de Ingreso al Servicio Nacional de Aduanas**  
INVOICE carta de importación

### LABORATORIOS

Informe de Ensayo Tipo - LCIE	154382-718396
Informe de Extracción de Muestras - INGCER	56187
Informe de 1er Seguimiento - SAIME	41228

### USO DEL PRODUCTO

Comercial  Industrial  Doméstico  Otro

### APROBACIÓN Y VIGENCIA

- En atención a los resultados obtenidos en los ensayos y pruebas efectuadas.  
Se otorga el presente Certificado de Aprobación Sistema Especial QR Único de acuerdo a las disposiciones legales, reglamentarias y normativas vigentes, dictadas por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, según DS 298 de fecha 11 de noviembre de 2005 y la Res. Ex. 14661 de fecha de 5 de agosto de 2016.

Este Certificado incluye además, las adendas que incorporan modelos de la familia, según lo definido en regulación vigente.

### DISPOSICIONES VARIAS

Se deberá marcar cada producto con la siguiente información: año y mes de fabricación, número de serie si corresponde, advertencia de seguridad si corresponde y país de fabricación. Además se deberá estampar el código QR en el producto.



**Ing. Sandra Rodríguez**  
**Representante Legal del Organismo de Certificación**  
**Responsable Técnico del Organismo de Certificación**