



## CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE PRODUCTO ELÉCTRICO

(Autorizado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, según Resolución Exenta Nro. 8887 , de fecha 19/10/2021 ).  
Se certifica el siguiente producto o línea de productos eléctricos , de acuerdo al siguiente detalle:

### DATOS DE CERTIFICACIÓN

Nº SEC: 426394  
Solicitud de aprobación: E-061-14-13844  
Certificado de aprobación: E-061-14-11176  
Tipo de certificación: Seguridad  
Protocolo de ensayos: PE Nº 3/06:2018 : 16.10.2018  
Norma: IEC 61008-1:2010+AMD1:2012+AMD2:2013 : IEC 61008-2-1:1990  
Estado: VIGENTE

Certificado tipo: 21449  
Fecha solicitud: 16/02/2022  
Fecha certificado: 31/03/2022  
Sistema de certificación: 061-ESPECIAL QR ÚNICO

### IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE

NOMBRE: Legrand Bticino Chile Limitada  
DIRECCIÓN: Av. Andrés Bello N°2457 Torre 2, piso 15, Costanera Center Código postal 7510689 Providencia, Santiago, RM

### IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

DENOMINACIÓN TÉCNICA: INTERRUPTOR DIFERENCIAL SIN PROTECCIÓN CONTRA SOBRE CORRIENTE , INDEPENDIENTE DE LA TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN  
DENOMINACIÓN COMERCIAL: Interruptor Diferencial bipolar tipo A  
MODELO: 411554, 411555, 411556, 411557  
MARCA: LEGRAND PAIS ORIGEN: FRANCIA PROCEDENCIA: FRANCIA  
FABRICANTE: LEGRAND FRANCE  
DIRECCIÓN FABRICANTE: 290 avenue de Colmar - CS 30101 - 67024 STRASBOURG CEDEX 1 - France

### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

INTERRUPTOR DIFERENCIAL SIN PROTECCIÓN CONTRA SOBREENTENSIDADES INDEPENDIENTE DE LA TENSIÓN. 25A, 40A, 63A, 80A, 30mA, 230V~, 10000A, TIPO A, SERIE DX3

Tensión nominal	230V~	Capacidad de ruptura	Inc 10000A, Im-Idm 500/630/800A	Nº de polos	2
Corriente	25A, 40A, 63A, 80A, Id 30mA				
Uso	Doméstico				

### OTROS ANTECEDENTES

Nº del certificado de aprobación, tipo, sello de calidad o marca de conformidad: FR\_700513  
Nº de la Resolución Exenta SEC que reconoce la Certificación: 10584 Fecha Resolución: 24/01/2022  
TAMAÑO LOTE: 4 Unidades FECHA FABRICACIÓN: Enero/2021 - Noviembre/2021 - Enero/2022 Nº SERIE: No procede

Declaración de Ingreso al Servicio Nacional de Aduanas

INVOICE CARTA DE IMPORTACION

### LABORATORIOS

Informe de Ensayo Tipo - LCIE	144251-692274 A
Informe de Extracción de Muestras - INGCER	56804
Informe de 1er Seguimiento - INGCER	41667

### USO DEL PRODUCTO

Comercial  Industrial  Doméstico  Otro

### APROBACIÓN Y VIGENCIA

- En atención a los resultados obtenidos en los ensayos y pruebas efectuadas.

Se otorga el presente Certificado de Aprobación Sistema Especial QR Único de acuerdo a las disposiciones legales, reglamentarias y normativas vigentes. dictadas por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles , según DS 298 de fecha 11 de noviembre de 2005 y la Res. Ex. 14661 de fecha de 5 de agosto de 2016.

Este Certificado incluye además, las adendas que incorporan modelos de la familia, según lo definido en regulación vigente.

### DISPOSICIONES VARIAS

Se deberá marcar cada producto con la siguiente información: año y mes de fabricación, número de serie si corresponde, advertencia de seguridad si corresponde y país de fabricación. Además se deberá estampar el código QR en el producto.



Ing. Sandra Rodríguez  
Representante Legal del Organismo de Certificación  
Responsable Técnico del Organismo de Certificación  
José Domingo Cañas 2229, Ñuñoa, Santiago, Chile  
Teléfono (+56 2)22695631 [www.ingcer.cl](http://www.ingcer.cl)