



CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE PRODUCTO ELÉCTRICO

(Autorizado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, según Resolución Exenta Nro. 8887, de fecha 19/10/2021).
Se certifica el siguiente producto o línea de productos eléctricos, de acuerdo al siguiente detalle:

DATOS DE CERTIFICACIÓN

Nº SEC: 426415
Solicitud de aprobación: E-061-14-13846
Certificado de aprobación: E-061-14-11178
Tipo de certificación: Seguridad
Protocolo de ensayos: PE N° 3/06:2018 : 16.10.2018
Norma: EC 61008-1:2010+AMD1:2012+AMD2:2013 : IEC 61008-2-1:1990
Estado: VIGENTE

Certificado tipo: 21451
Fecha solicitud: 16/02/2022
Fecha certificado: 31/03/2022
Sistema de certificación: 061-ESPECIAL QR ÚNICO

IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE

NOMBRE: Legrand Bticino Chile Limitada
DIRECCIÓN: Av. Andrés Bello N°2457 Torre 2, piso 15, Costanera Center Código postal 7510689 Providencia, Santiago, RM

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

DENOMINACIÓN TÉCNICA: INTERRUPTOR DIFERENCIAL SIN PROTECCIÓN CONTRA SOBRE CORRIENTE, INDEPENDIENTE DE LA TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN
DENOMINACIÓN COMERCIAL: Interruptor Diferencial tetrapolar tipo A
MODELO: 411759, 411760, 411761, 411762
MARCA: LEGRAND
FABRICANTE: LEGRAND FRANCE
DIRECCIÓN FABRICANTE: 290 AVENUE DE COLMAR 67100 STRASBOURG - FRANCE

PAIS ORIGEN: FRANCIA
PROCEDENCIA: FRANCIA

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

INTERRUPTOR DIFERENCIAL SIN PROTECCIÓN CONTRA SOBREENTENSIDADES INDEPENDIENTE DE LA TENSIÓN. 25A, 40A, 63A, 80A, 30mA, 400V~, 10000A, TIPO AC

Tensión nominal	400 V~	Capacidad de ruptura	Inc 10000A, Im-Idm 500/630/800A	Nº de polos	4
Corriente	25, 40, 63, 80A, Id 30 mA				
Uso	Doméstico				

OTROS ANTECEDENTES

Nº del certificado de aprobación, tipo, sello de calidad o marca de conformidad: FR_705078
Nº de la Resolución Exenta SEC que reconoce la Certificación: 10584
TAMAÑO LOTE: 4 Unidades
FECHA FABRICACIÓN: Agosto/2021 - Diciembre/2021 - Julio/2021 - Noviembre/2021
Fecha Resolución: 24/01/2022
Nº SERIE: No procede

Declaración de Ingreso al Servicio Nacional de Aduanas

INVOICE CARTA DE IMPORTACION

LABORATORIOS

Informe de Ensayo Tipo - LCIE	.154382-718396
Informe de Extracción de Muestras - INGCER	56806
Informe de 1er Seguimiento - INGCER	41669

USO DEL PRODUCTO

Comercial Industrial Doméstico Otro

APROBACIÓN Y VIGENCIA

- En atención a los resultados obtenidos en los ensayos y pruebas efectuadas.

Se otorga el presente Certificado de Aprobación Sistema Especial QR Único de acuerdo a las disposiciones legales, reglamentarias y normativas vigentes, dictadas por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, según DS 298 de fecha 11 de noviembre de 2005 y la Res. Ex. 14661 de fecha de 5 de agosto de 2016.

Este Certificado incluye además, las adendas que incorporan modelos de la familia, según lo definido en regulación vigente.

DISPOSICIONES VARIAS

Se deberá marcar cada producto con la siguiente información: año y mes de fabricación, número de serie si corresponde, advertencia de seguridad si corresponde y país de fabricación. Además se deberá estampar el código QR en el producto.

Ing. Sandra Rodríguez
Representante Legal del Organismo de Certificación
Responsable Técnico del Organismo de Certificación