



CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE PRODUCTO ELÉCTRICO

(Autorizado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, según Resolución Exenta Nro. 8887, de fecha 19/10/2021).
Se certifica el siguiente producto o línea de productos eléctricos, de acuerdo al siguiente detalle:

DATOS DE CERTIFICACIÓN

Nº SEC: **426418** Certificado tipo: **21450**
Solicitud de aprobación: **E-061-14-13847** Fecha solicitud: **16/02/2022**
Certificado de aprobación: **E-061-14-11179** Fecha certificado: **31/03/2022**
Tipo de certificación: **Seguridad** Sistema de certificación: **061-ESPECIAL QR ÚNICO**
Protocolo de ensayos: **PE N° 3/06:2018 : 16.10.2018**
Norma: **EC 61008-1:2010+AMD1:2012+AMD2:2013 : IEC 61008-2-1:1990**
Estado: **VIGENTE**

IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE

NOMBRE: **Legrand Bticino Chile Limitada**
DIRECCIÓN: **Av. Andrés Bello N°2457 Torre 2, piso 15, Costanera Center Código postal 7510689 Providencia, Santiago, RM**

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

DENOMINACIÓN TÉCNICA: **INTERRUPTOR DIFERENCIAL SIN PROTECCIÓN CONTRA SOBRE CORRIENTE, INDEPENDIENTE DE LA TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN**
DENOMINACIÓN COMERCIAL: **Interruptor Diferencial tetrapolar tipo A**
MODELO: **411779, 411780, 411781, 411782**
MARCA: **LEGRAND** PAIS ORIGEN: **FRANCIA** PROCEDENCIA: **FRANCIA**
FABRICANTE: **LEGRAND FRANCE**
DIRECCIÓN FABRICANTE: **290 AVENUE DE COLMAR 67100 STRASBOURG - FRANCE**

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

INTERRUPTOR DIFERENCIAL SIN PROTECCIÓN CONTRA SOBREENTENSIDADES INDEPENDIENTE DE LA TENSIÓN. 25A, 40A, 63A, 80A, 300mA, 400V~, 10000A, TIPO A, SERIE DX3

Tensión nominal	400 V~	Capacidad de ruptura	Inc 10000A, Im-Idm 500/630/800A	Nº de polos	4
Corriente	25A, 40A, 63A, 80A, Id 300mA				
Uso	Doméstico				

OTROS ANTECEDENTES

Nº del certificado de aprobación, tipo, sello de calidad o marca de conformidad: **FR_705078**
Nº de la Resolución Exenta SEC que reconoce la Certificación: **10584** Fecha Resolución: **24/01/2022**
TAMAÑO LOTE: **4 Unidades** FECHA FABRICACIÓN: **Noviembre/2016 - Septiembre/2021 - Enero/2022** Nº SERIE: **No procede**

Declaración de Ingreso al Servicio Nacional de Aduanas

INVOICE CARTA DE IMPORTACION

LABORATORIOS

Informe de Ensayo Tipo - LCIE	154382-718396
Informe de Extracción de Muestras - INGCER	56807
Informe de 1er Seguimiento - INGCER	41668

USO DEL PRODUCTO

Comercial Industrial Doméstico Otro

APROBACIÓN Y VIGENCIA

- En atención a los resultados obtenidos en los ensayos y pruebas efectuadas.
Se otorga el presente Certificado de Aprobación Sistema Especial QR Único de acuerdo a las disposiciones legales, reglamentarias y normativas vigentes. dictadas por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, según DS 298 de fecha 11 de noviembre de 2005 y la Res. Ex. 14661 de fecha de 5 de agosto de 2016.

Este Certificado incluye además, las adendas que incorporan modelos de la familia, según lo definido en regulación vigente.

DISPOSICIONES VARIAS

Se deberá marcar cada producto con la siguiente información: año y mes de fabricación, número de serie si corresponde, advertencia de seguridad si corresponde y país de fabricación. Además se deberá estampar el código QR en el producto.



Ing. Sandra Rodríguez
Representante Legal del Organismo de Certificación
Responsable Técnico del Organismo de Certificación