



CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE PRODUCTO ELÉCTRICO

(Autorizado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, según Resolución Exenta Nro. 34445, de fecha 15/04/2021).
Se certifica el siguiente producto o línea de productos eléctricos, de acuerdo al siguiente detalle:

DATOS DE CERTIFICACIÓN

Nº SEC: 453574
Solicitud de aprobación: E-061-14-14316
Certificado de aprobación: E-061-14-11621
Tipo de certificación: Seguridad
Protocolo de ensayos: PE Nº 3/03:2018 : 01-10-2018
Norma: IEC 60898-1:2015
Estado: VIGENTE

Certificado tipo: 22652
Fecha solicitud: 29/09/2022
Fecha certificado: 11/10/2022
Sistema de certificación: 061-ESPECIAL QR ÚNICO

IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE

NOMBRE: Legrand Bticino Chile Limitada
DIRECCIÓN: Av. Andrés Bello N°2457 Torre 2, piso 15, Costanera Center Código postal 7510689 Providencia, Santiago, RM

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

DENOMINACIÓN TÉCNICA: INTERRUPTOR AUTOMÁTICO (IEC 60898-1)
DENOMINACIÓN COMERCIAL: INTERRUPTOR AUTOMÁTICO (IEC 60898-1)
MODELO: FN84CEW16, FN84CEW25, FN84CEW32, FN84CEW63, FN84CEW16-0, FN84CEW25-4, FN84CEW32-8
MARCA: BTICINO PAIS ORIGEN: CHINA PROCEDENCIA: CHINA
FABRICANTE: LEGRAND LOW VOLTAGE ELECTRICAL WUXI C. Ltd.
DIRECCIÓN FABRICANTE: N° 88, XiMei road, New district, 214028 - WUXI - Jiandsu Province - China.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- INTERRUPTOR AUTOMATICO (DISYUNTOR) TERMOMAGNETICO.
Modelos: FN84CEW16(16a); FN84CEW25(25A); FN84CEW32(32A); FN84CEW63(63A)
Modelo Comerciales: FN84CEW16-0(16A); FN84CEW25-4(25A); FN84CEW32-8(32A)

Tensión nominal	400 V~	Capacidad de ruptura	6000A	Curva de operación	C
Nº de polos	4P	Potencia de calefactor	C16A, C25A, C32A, C63 A		

Uso Instalaciones / Domiciliarias / Industriales

OTROS ANTECEDENTES

Nº del certificado de aprobación, tipo, sello de calidad o marca de conformidad: IT-16821 - Certificado Anterior E-061-14-10920
Nº de la Resolución Exenta SEC que reconoce la Certificación: 547 Fecha Resolución: 15/04/2008
TAMAÑO LOTE: 2 Unidades FECHA FABRICACIÓN: No procede Nº SERIE: No procede
Declaración de Ingreso al Servicio Nacional de Aduanas

INVOICE CARTA INFORMATIVA

LABORATORIOS

Informe de Ensayo Tipo - DEKRA	PB15S0574769-03-00
Informe de Extracción de Muestras - INGCER	60107
Informe de 1er Seguimiento - SAIME	39444
Informe de Verificación - SAIME	39443

USO DEL PRODUCTO

Comercial Industrial Doméstico Otro

APROBACIÓN Y VIGENCIA

- En atención a los resultados obtenidos en los ensayos y pruebas efectuadas.
Se otorga el presente Certificado de Aprobación Sistema Especial QR Único de acuerdo a las disposiciones legales, reglamentarias y normativas vigentes. dictadas por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, según DS 298 de fecha 11 de noviembre de 2005 y la Res. Ex. 14661 de fecha de 5 de agosto de 2016.

Este Certificado incluye además, las adendas que incorporan modelos de la familia, según lo definido en regulación vigente.

DISPOSICIONES VARIAS

Se deberá marcar cada producto con la siguiente información: año y mes de fabricación, número de serie si corresponde, advertencia de seguridad si corresponde y país de fabricación. Además se deberá estampar el código QR en el producto.



Ing. Sandra Rodríguez
Representante Legal del Organismo de Certificación
Responsable Técnico del Organismo de Certificación
José Domingo Cañas 2229, Ñuñoa, Santiago, Chile
Teléfono (+56 2)22695631 www.ingcer.cl